

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

BCB Broumov z. s.

Hejtmánkovice č. p. 19, 550 01 Broumov

tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

**BCB Summer Freestyle Park – Janovičky u Broumova
- víceúčelové hřiště**

Na základě tohoto vysvětlení **bude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

• Dotaz ze dne 27. 9. 2019

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující dotazy k ZD.

- 1) Pokud se nepletete, nikde není uvedeno, jakou barvu bude mít finální sportovní polyuretanový povrch EPDM. Žádáme prosím o upřesnění.
- 2) V Technické zprávě uvedeno, že fošny tvořící dřevěný mantinel budou bez nátěru. Domníváme se, že toto není zcela běžné a vhodné řešení. Fošny mohou být napadeny dřevokazem apod. Jak v tomto případě bude postupováno se zárukou, pokud by fošny zůstaly bez povrchové úpravy, protože v tomto případě bychom nemohli zajistit kompletní pětiletou záruku na tuto část. Žádáme prosím o upřesnění.
- 3) Ve výkazu výměr je zřejmě chybně uvedena položka č. 47. V této položce je uveden sloupek oplocení 89/3,6/4,8m a zároveň u této položky chybí měrná jednotka. Vzhledem k tomu, že položka č. 46 je montáž sítě oplocení, domníváme se, že by položka č. 47 měla být dodávka sítě a nikoliv sloupku, který je uveden již v položce č. 37. Žádáme prosím o upřesnění.
- 4) Ve výkazu výměr je zřejmě dvakrát uvedena stejná položka a to konkrétně č. 50 a č. 51. Tedy celkem 4 kusy branek pro malou kopanou. Žádáme prosím o upřesnění.
- 5) Ve výkazu výměr chybí položka pro úpravu stávající zpevněné komunikace, která bude využívána pro přejezdy automobilů ke staveništi (víceúčelové hřiště). Vlivem těchto přejezdů, může být komunikace narušena. Žádáme prosím o upřesnění.

• Odpovědi k dotazu

Ad 1) Základní povrch bude mít cihlově červenou barvu + čáry.

Ad 2) Jedná se o požadavek stavebníka, který si povrchovou úpravu fošen zajistí po dodání na místo stavby.

Ad 3) U položky č. 47 ve výkazu výměr je špatně uvedený popis. Správný popis položky č. 47 je: silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy vč. šňůry pro uchycení.

Ad 4) Položka č. 51 má opět chybný popis. Správný popis položky č. 51 je: kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obruč, síťka.

Ad 5) Projekt toto neřeší, v případě předpokladu porušení stávající komunikace, je nutné počítat s opravou popřípadě se zbudováním nové provizorní komunikace v rámci zařízení staveniště nebo ceny hřiště.

Opravený Výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

• Informace č. 1

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a upravuje znění zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2 následujícím způsobem:

9.2 Lhůta pro podání nabídek skončí dne **21. 10. 2019 v 10:00 hodin.**

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Broumově dne 3. 10. 2019

Daniel PANCNER, v. r.
člen výboru

- **Přílohy:**

Příloha č. 1 – P5_Výkaz výměr