



Legenda:

- stávající světelný bod
- nový světelný bod (h=6m)
- nové podzemní vedení VO CYKY 4x10
- stávající vrchní vedení VO
- sítě CETIN
- zemní kNN ČEZ
- vodovod
- kanalizace
- NTL plynovod
- komunikace

rozvodná soustava:
sítě TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V
za stožárovou svorkovnicí TN-S; 1+PE+N; ~50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje:
dle ČSN 33 2000-4-41
ostatní potřebné údaje:
Technická zpráva

Kreslí:	Projektant:	Zodp. projektant:	 <div>U Zvoníčky 3, 289 31 Bobnice provozovna - Americká 960/1, 350 02 Cheb Tel./fax: 354 433 589, 354 439 305 IČ: 25688553 DIČ: CZ 25688553</div>		
M. Šuková	M. Šuková	Jiří Šuk			
St.ú.:	Kraslice				
Obec:	Rotava				
Investor:	Město Rotava, Sídliště 617, 357 01, Rotava			Stupeň:	DUS
Akce:	VO Rotava- sídliště osvětlení přechodu p.p.č. 1611/277			Formát:	A3
Část:	D.2.1 Veřejné osvětlení			Měřítko:	1:250
Obsah:	Situční schéma VO			Datum:	12/2018
				Č. zakázky:	1812027
				Č. přílohy:	D.2.1-2
www.electrosun.cz					