

Zadavatel:

Město Luby

Sídlo zadavatele: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby

IČ: 00254053

DIČ: CZ00254053

Osoba oprávněná jednat: Ing. Vladimír Vorm

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

Dotaz:

Dobrý den,

děkujeme Vám za poskytnutí vysvětlení ZD č. 1 a v návaznosti na ně si dovoluujeme upozornit zadavatele upozornit na skutečnost, že pro využití varianty č. 1 je nutno použít rozšiřovací profil 150 mm pro ukotvení oken nejen po stranách (svisle) ale i nahoře (vodorovně). Tato informace z vysvětlení nevyplývá.

Současně si zadavatele dovoluujeme upozornit, že odolnost proti vypáčení či otevření při poloze mikroventilace nelze zajistit, protože při mikroventilaci jsou v podstatě všechny uzavírací body kování otevřeny a křídlo drží pouze v místě mikroventilačního prvku.

Odpověď:

Mikroventilace - nebude požadována. Větrání je zajištěno VZT.

Rozšiřující profily měly být pouze svislé (150+50) v místě dřevěných nosných sloupů. Vodorovně je možné řešit dřevěnou konstrukcí tak, aby šel použít parotěs a šlo protáhnout zateplení o 150 mm. Tj. rozšířit vodorovný trám, respektive jeho spodní hranu až k úrovni zateplení včetně nastavení bednění.

Vzhledem k montáži ke dřevěné konstrukci stěny pak lze použít samolepící rozpínavou polyuretanovou těsnicí pásku, kde není potřeba montážní pěny.

Zpracoval dne 24.4.2020

Petr Hradil

Projekční kancelář Beránek & Hradil