

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle §38,
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
CZ.1.02/3.2.00/12.14364

MŠ TŘEMOŠNÁ, MLÁDEŽNÍKŮ 869, PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
akceptační číslo: 12117183



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Plzni dne 21.03.2013

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.1
veřejné zakázky na stavební práce s názvem:**

„MŠ Třemošná, Mládežníků 869, projekt úspory energie“

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů.**

Dobrý den,

na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s §49, odst. 2, zákona č.137/2006 sb. o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 Vyjasňování zadávací dokumentace odpověď na dotaz dodavatele.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace a odpověď na dotaz:

dotaz:

Dobrý den pane inženýre,
prosím o vyjasnění některých bodů ke zhotovení nabídky na akci MŠ Třemošná.

- ve výkazu výměr je uvedena akrylátová omítka, v technické zprávě silikátová, máme se řídit výkazem výměr?
- na objektech jsou bílá okna, požadavek nyní dle výkazu i tech.zprávy na šedou barvu z obou stran?
- V technické zprávě uvedeno, že musí být nově proveden hromosvod vč.revize, ve výkazu výměr není zahrnuto, máme zahrnout do nabídky?
- byla provedena sonda stávající střechy a jaká je skladba stávající konstrukce střechy?

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle §38,
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
CZ.1.02/3.2.00/12.14364

MŠ TŘEMOŠNÁ, MLÁDEŽNÍKŮ 869, PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
akceptační číslo: 12117183

odpověď na dotaz:

- Ve výkazu výměr je uvedena akrylátová omítka, v technické zprávě silikátová – je nutné ocenit akrylátovou omítku v souladu s soupisem prací/výkazem výměr.
- Barevnost oken je nutné nacenit v souladu s celou projektovou dokumentací včetně ocenění dle soupisu prací /výkazu výměr tj. šedá (RAL 7047) z obou stran oken.
- V technické zprávě uvedeno, že musí být nově proveden hromosvod vč.revize, ve výkazu výměr není zahrnuto – hromosvod nenaceňovat v souladu se soupisem prací/výkazem výměr - tato práce není součástí veřejné zakázky.
- Sondy do stávajících střech nebyly prováděny z provozních důvodů MŠ a skladba stávající konstrukce střechy byla převzata z dostupné původní projektové dokumentace. Pro ocenění je rozhodný jednoznačně pouze rozsah dle soupisu prací/výkazu výměr.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné úpravě zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek ve smyslu §40, odst.3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.



RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 PLZEŇ

IČO 49194852 DIČ CZ49194852

Ing. Jan Valko – RAVAL projekt v.o.s.
na základě plné moci