

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 1

ze dne 3. 8. 2020

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

ve zjednodušeném podlimitním řízení

zadavatelem:

Město Jáchymov

náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČO 002 54 622

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace jsou uveřejňovány
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Jáchymov
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 1:

Prosím o informaci, zdali trváte na barvě oken viz níže šedá RAL 7042 hladký povrch nebo zdali můžeme nabídnout nejbližší podobnou šedou RAL 7004 hladký povrch tj. Signalgrau glatt.

Odpověď č. 1:

Ano, změna barevnosti oken na RAL 7004 (hladký povrch) je možná, za předpokladu, že tato barevnost bude upravena i u exterierních dveřních prvků a vrat.

Dotaz č. 2:

Vodorovné příčky v oknech jsou předpokládáme sklodělicí (tj.pvc poutec) a ne meziskelní příčka.

Odpověď č. 2:

Ano, dělicí prvky oken jsou sklodělicí v přibližných šířkách dle výpisu výplní.

Dotaz č. 3:

Chtěla bych Vás požádat o vysvětlení projektové dokumentace a to konkrétně u položek č.125, 151 a 152.

Ve které položce je např.skladba omítky "A" (v položce č.125?)?

Odpověď č. 3:

Omítka „A“ je obsažena v pol.č. 143 a 151.

Dotaz č. 4:

Chtěla bych Vás požádat o vysvětlení projektové dokumentace a to konkrétně u položek č.125, 151 a 152.

V pohledech lze vidět, že omítka má více odstínů, ale v rozpočtu jsou pouze 3 položky pro omítky.

Odpověď č. 4:

Použité položky omítek ÚRS obsahují cenu za probarvení bez ohledu na konkrétní barevný odstín.

Dotaz č. 5:

Chtěla bych Vás požádat o vysvětlení projektové dokumentace a to konkrétně u položek č.125, 151 a 152.

Dále u položky č.151 je zrno 3 mm a u položky č.152 zrno 2 mm, v pohledu mají však všechny omítky jen 1,5 mm.

Odpověď č. 5:

Bude použita pouze zrnitost 1,5 mm.

Verze: 0.1	Datum: 03.08.2020 21:52:00
------------	----------------------------

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Jáchymov
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 6:

Chtěla bych Vás požádat o vysvětlení projektové dokumentace a to konkrétně u položek č.125, 151 a 152.

A dále je až k terénu dotažená silikátová omítka 1,5 mm (omítka "C"), od terénu by měl být aspoň 300 mm marmolit.

Odpověď č. 6:

Pro potřeby zadávacího řízení bude započítána i v dotazovaných plochách soklu silikátová omítka.

Pokud bude v rámci realizace rozhodnuto o změně povrchové úpravy soklu, pak se bude změna týkat celé plochy soklu.

Dotaz č. 7:

Dobrý den, PD uvádí tl. samonivelačního betonového potěru 30 mm.

Technologie zpracování samonivelačního betonu je min.50 mm.

Odpověď č. 7:

Obecně lze použít nivelační cementovou stěrku pro vrstvy do 30 mm.

Informace č. 1:

Povaha doplnění nebo změn Zadávací dokumentace nevyžaduje, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, neboť

- rozsah změny původní zadávací dokumentace je marginální,
- čas, který budou dodavatelé potřebovat k seznámení se s provedenými změnami, a čas nutný k zohlednění těchto změn v rámci přípravy nabídek je zanedbatelný,
- zbývající doba lhůty pro podání nabídek je zcela postačující a
- text změny zadávacích podmínek zadavatel volil tak, aby dodavatelům maximálně vyšel vstříc.

Verze: 0.1	Datum: 03.08.2020 21:52:00
------------	----------------------------