


- AKTIVNÍ PRVKY V ROZVADĚČÍ RACK NEJSOU SOUČÁSTÍ PD!
- TYP (VÝROBCE) ZÁSUVK STRUKTUROVANĚ KABELÁŽE BUDE URČEN ZÁSTUPDEM INVESTORA!
- VŠECHNY TELEFONNÍ PŘÍSTROJE (STÁVAJÍCÍ) JSOU DODÁVKOU INVESTORA - NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI SOUBĚHU ROZVODŮ NN A SLABOPROUDŮ JE NUTNÉ ZACHOVAT MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 20 CM.
- ROZMÍSTĚNÍ ZVONKŮ A HODIN JEDNOTNÉHO ČASU BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘI REALIZACI!
- HROMOSVOD BUDOVY JE NUTNO UPRAVIT DLE INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE STA TAK ABY VYHOVOVAL ČSN EN 62305-1,2,3,4,5
- SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- VEŠKERÉ KOMPONENTY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ PŘE OBJEDNÁNÍM PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA



Tabulka místností 1.NP - Budova B		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B 1.01	ZÁDVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	30,63
B 1.02	CHODBA	43,95
B 1.03	SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ	36,41
B 1.04	UČEBNA III.B	71,54
B 1.05	UČEBNA III.C	71,30
B 1.06	ŠKOLNÍ DRUŽINA III	66,76
B 1.07	NEOBSAŽENO	
B 1.08	SCHODIŠTĚ	22,16
B 1.09	TĚLOCVIČNA	126,55
B 1.10	PODESTA MEZIPATRO	11,79
		478,77 m2

HIP:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Oldřich Blinkal	Pavel Veselka	Pavel Veselka		
Investor:	Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221		Formát:	A3
Umístění stavby:	parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří,		Datum:	03/2017
Akce:			Účel:	DSP
			Měřítko:	1 : 100
Část:	D.1.4c Elektrotechnické komunikace - slaboproud Půdorys 1.NP - Budova B		Číslo výkresu:	D.1.4.07