


nedochází ke změně hlavního jističe před elektroměrem, není nutný souhlas ČEZ

Soustavy : 1+NPE 200V AC / TN-S
2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:
samostatným odpojením od zdroje - část NN
bezpečným malým napětím PELV / SELV - část MN

Ochranná opatření
Je provedena dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- základní ochrana
- ochrana při poruše
stupeň normální - Ochrana automatickým odpojením od zdroje + doplňková ochrana
stupeň doplňový - ochranným pospojením
3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

přidruhy 1 NP
silnoproudé rozvodny

Zodp.projektant, kontrolovat MATALA P.			Předmět MATALA - PROJEKCE Vychr. 122, 352 011 ICO 411831092 mobil +420 805 437 798 E-mail matala@icetec.cz E-mail matala@icetec.cz	
Číslo autorizace 0300583				
Investor	Město Kynperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynperk nad Ohří		Formát	A1
		Měřítko	1 : 50	
Stavba	Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynperk nad Ohří	Datum	12 / 2019	
		C. zadávký	90 / 2019	
Místo	p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynperk nad Ohří	stupeň	D S P	
		3.vykresu	C.paré	
D.1.4. 4.	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			
D.1.4. 5.	Elektronická komunikace			
		3		