


Stroje a zařízení		
Označení	Výrobce	Typ
zař.č.1	Ventilátor do potrubí	TD 350/ 125 IP44, dvouotáčkový ventilátor, 230V, 26/ 22W, 250–330m3/h při dp 0Pa,
zař.č.2	Ventilátor do potrubí	TD 350/ 125 IP44, dvouotáčkový ventilátor, 230V, 26/ 22W, 250–330m3/h při dp 0Pa,
zař.č.3	Ventilátor do potrubí	TD 350/ 125 IP44, dvouotáčkový ventilátor, 230V, 26/ 22W, 250–330m3/h při dp 0Pa,
PT1	Dveřní mřížka	Dveřní mřížka PT489 B
KK	Talířový ventil	Talířový ventil odvodní KK125

VZT řez



HIP / HLAV. PROJEKTANT Jiří Bednář Č. AUTORIZACE: ČKAIT: 0301135		Č. PARÉ:	
VYPRACOVAL / ZODP.: Pavel Stejskal / ČKAIT 0300714		8	
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří			
OKRES: Sokolov	MěÚ.: Kynšperk nad Ohří		
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří			
AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáže, Kynšperk nad Ohří		DATUM:	2/2020
OBJEKT:		STUPEN:	DPS
DÍLČÍ ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA		MĚŘITKO:	1:50
OBSAH:		Č. ZAK.:	001-219
VZT - Púdorys I. NP		Č. VÝK.:	D.1.4.6.2

Jiří Bednář
Bratrská 30, Aš 352 01
ICO: 734 60 940
DIČ: CZ 7611221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: bepro@bepro.cz
http://www.bepro.cz

BEPRO