


Potrubí			
DN	Název	Materiál	Izolace
dle pozice	Sudená	PP-R/16PN	vedené v konstrukci podlahy v ochranném žlabu izolace Tubex tl.6mm
dle pozice	Teplá	PP-R/16PN	vedené v konstrukci podlahy v ochranném žlabu izolace Tubex tl.20mm
dle pozice	Cirkulace	PP-R/16PN	vedené v konstrukci podlahy v ochranném žlabu izolace Tubex tl.20mm

Zařizovací předměty			
Označení	Název	Připojení	Popis
UM	Umyvadlo	RV 1/2"x3/8"	Umyvadlo 60cm JIKA Lyra Plus,umyvadlová baterie stojánková, sifon chrom
WC	WC závěsný	RV 1/2"	WC závěsný LYRA Plus, podomítkový modul Geberit Kombifix
SK	Sprchový kout	G 1/2"	Sprchový kout vč.zástěny posuvné 90x90cm, baterie sprchová,sifon
AP	Pračka	RV 1/2"	Automatická pračka – výběr investora
V	Výlevka	G 1/2"	Výlevka keramická MIRA, baterie pro výlevku nástěnná R150mm

Stroje a zařízení		
Označení	Výrobce	Typ
KK	Kondenzační kotel	Geminox THRs 9 SET161 – se zásobníkem 160 L
E1	Aquamat	REFLEX 12 L 10bar, pojišťovací ventil 3/4" s otevíracím přetlakem 630kPa
CC	Cirkulační čerpadlo	Grundfos 25–40 pro pitnou vodu (v provedení bronz)

HIP / HLAV. PROJEKTANT Č. AUTORIZACE:		Jiří Bednář ČKAIT: 0301135	Č. PARÉ:  <b>8</b>			Jiří Bednář Bratrská 30, Aš 352 01 IČO: 734 60 940 DIČ: CZ 7611221816 tel.: +420 603 419 693 e-mail: bepro@bepro.cz http: //www.bepro.cz
VYPRACOVAL / ZODP.: Pavel Stejskal / ČKAIT 0300714						
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří						
OKRES: Sokolov	MěÚ.: Kynšperk nad Ohří					
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří						
AKCE: <b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří</b>			DATUM:	2/2020		Projekční a inženýrská kancelář  
OBJEKT:			STUPEŇ:	DPS		
DÍLČÍ ČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO:	1:50		
OBSAH:			Č. ZAK.:	001-219		
VODOVOD - Rozvinuté schéma / řez			Č. VÝK.:	D.1.4.1.3		