



Potrubí			
DN	Název	Materiál	Izolace
dle pozice	Sudená	PP-R/16PN	vedené v konstrukci podlahy v ochranném žlabu izolace Tübex tl.6mm
dle pozice	Teplá	PP-R/16PN	vedené v konstrukci podlahy v ochranném žlabu izolace Tübex tl.20mm
dle pozice	Cirkulace	PP-R/16PN	vedené v konstrukci podlahy v ochranném žlabu izolace Tübex tl.20mm

Zařizovací předměty			
Označení	Název	Připojení	Popis
UM	Umyvadlo	RV ½x¾"	Umyvadlo 60cm JIKA Lyra Plus,umyvadlová baterie stojánková, sifon chrom
WC	WC závěsný	RV ½"	WC závěsný LYRA Plus, podomítkový modul Geberit Kombifix
SK	Sprchový kout	G½"	Sprchový kout vč.zástěny posuvné 90x90cm, baterie sprchová,sifon
AP	Pračka	RV ½"	Automatická pračka – výběr investora
V	Výlevka	G ½"	Výlevka keramická MIRA, baterie pro výlevku nástěnná R150mm

Stroje a zařízení		
Označení	Výrobce	Typ
KK	Kondenzační kotel	Geminox THRs 9 SET161 – se zásobníkem 160 L
E1	Aquamat	REFLEX 12 L 10bar, pojistovací ventil ¾" s otevíracím přetlakem 630kPa
CC	Cirkulační čerpadlo	Grundfos 25–40 pro pitnou vodu (v provedení bronz)

HIP / HLAV. PROJEKTANT Jiří Bednář Č. AUTORIZACE: ČKAIT: 0301135		Č. PARÉ:	
VYPRACOVAL / ZODP.: Pavel Stejskal / ČKAIT 0300714		8	
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří			
OKRES: Sokolov		MěU.: Kynšperk nad Ohří	
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří			
AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří			
OBJEKT: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		DATUM: 2/2020	
DILČÍ ČÁST: Vodovod - Půdorys I. NP		STUPĚŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		Č. ZAK.: 001-219	
		Č. VÝK.: D.1.4.1.2	

Jiří Bednář
Ing. arch.
IČO: 734 60 940
DIČ: CZ 7611221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: bepro@bepro.cz
http://www.bepro.cz

BEPRO