



Legenda významu značek

	Kabelový rošt drátěný 50/50 mm
	skřín HDS
	rozvaděč
	označení vedení zapuštěné/povrchové

- Legenda
- SP stávající přípojková skřín betonová pod om ČEZ
 - RE projektovaný elektroněrový rozvaděč pod ompro 2 odběrná místa dle ČEZ
 - RH projektovaný rozvaděč pro objekty - hlavní
 - R stávající rozvaděč pro síťenu CO

- Vnější vlivy
- ČSN 33 200-5-51 ed 3
 - Výběr rozvaděčů prostory
 - zakladní vlivy
 - AA4 AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-01-2, AM-02-2, AM-03-2, AM-04-A, AM-05-A, AM-06-A, AM-07-A, AM-08-2, AM-09-2, AM-21-A, AM-22-2, AM-23-2, AM-24-2, AM-25-2, AM-31-2, AM-41-A, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
 - vlivů jednoznačné stanoveny normou
 - elektronistace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-101 ed 2: Zařízení
 - jednotlivě
 - a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.
 - prostory nebezpečné
 - BA schopnost osob (označené prostory)
 - BA4 poučené osoby

Zadp.projektant, kontroloval		Petr MATĚLA - PROJEKCE	
MATĚLA P.		Východní 12, 352 01 AS	
Číslo autorizace 0300583		IČO 41631072	
		+420 606 437 798	
		E-mail matelab5@gmail.com	
Investor		Město Kynšperk nad Ohří	
Stavba		Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří	
Místo		p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří	
D 1.4, 4. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		Č. výkresu	
D 1.4, 5. Elektronická komunikace		Č. papé	