

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Číslo jednací:	KHSKV 14216/2019HOK/Dvo – S10	DS
Vyřizuje:	Lucie Dvořáková,	
Telefon	355 328 242	Město Kynšperk nad Ohří
E-mail:	lucie.dvorakova@khskv.cz	Zdeňka Černá
		Jana A. Komenského 221/13
		357 51 Kynšperk nad Ohří
Datum:	18.12.2019	

Kynšperk, Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží Kynšperk nad Ohří, na p.č. 532, 531/6, 541/1, a 525/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří

Stavebník: Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, za které jedná referent majetkového odboru Zdeňka Černá na základě plné moci ze dne 16.01.2017

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka ze dne 12.12.2019 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace vydává toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací stavby **Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží Kynšperk nad Ohří, na p.č. 532, 531/6, 541/1, a 525/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří**

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci zpracovala Projekční a inženýrská kancelář - BEPRO, Jiří Bednář, Bratrská 30, 352 01 Aš v září 2019 pod číslem zakázky 001-219. Předloženo bylo paré č. 1.

Stavebník požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely společného územního a stavebního řízení.

Předložená dokumentace řeší celkovou rekonstrukci stávající Hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří, p.č. 532, 531/6, 541/1, a 525/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří. Vlastní rekonstrukce spočívá v demolici nevyhovující přístavby k původnímu objektu a provedení stavebních úprav ve stávající hlavní části dvoupodlažní budovy zbrojnice a novostavbě nové jednopodlažní přístavby.

Objekt bude nově členěný na 3 garáže, z toho jedna pro osobní automobily, špinavou a čistou šatnu s navazující umývárnu se 2 sprchami a 2 umyvadly. K dispozici budou záchody pro muže (1 kabina, záchodová předsíň s umyvadlem) a pro ženy (1 kabina, záchodová předsíň s umyvadlem) a výlevkou pro úklid). Dále zde bude technická místnost s výlevkou na úklid.

Denní osvětlení a přirozené větrání většiny místností bude zajištěno otvíravými okny, umělé osvětlení je navrženo v souladu s normovými hodnotami (v kanceláři a denní místnosti 300 lx). Větrání vnitřních bezokenných prostor (WC a sprchy) bude nucené, podtlakové, pomocí VZT zařízení.

Vytápění celého objektu je zajišťováno teplovodním systémem topení se dvěma zdroji tepla, kterými jsou instalované plynové kotle (1 stávající plynový kotel a 1 nový plynový kotel Geminox THRs 14 SET s externím zásobníkem vody o objemu 160 l v technické místnosti. Povrchové úpravy podlah a stěn jsou navrženy v souladu s hygienickými požadavky. Objekt je napojen na městský vodovodní a kanalizační řad.

Zbrojnice je určena pro dobrovolné hasiče, nebude sloužit jako trvalé pracoviště.

KHS KK upozorňuje, že v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin bude předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 písm. b a odst. 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Irena Lupínková v.r.
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov

Kopie
KHS KK – oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov