

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	326/2020
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	3.4.2020

**Žadatel:**  
**Město Kynšperk nad Ohří**  
**Komenského 221**  
**35751 Kynšperk nad Ohří**

**Věc: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, přeložka přípojky splaškové kanalizace na p.č. 532, 531/6 a 541/1 Kynšperk nad Ohří – vyjádření k projektové dokumentaci.**

Souhlasíme s přeložkou **přípojky splaškové kanalizace** pro výše uvedený objekt dle předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

- **kanalizační přípojka musí být provedena dle ČSN 75 6101 (spád, zaústění do stávající RŠ),**
- vzhledem k maximálnímu povolenému sklonu kanalizační přípojky v úseku mezi RŠS a RŠ2 tj. 400<sup>0</sup> /00, doporučujeme zvětšit hloubku RŠ2, aby došlo ke zmenšení sklonu uvedeného úseku,
- před realizací řešit na místě stavby s vedoucím pracovníkem provozního střediska,
- veřejná část kanalizační přípojky bude provedena z materiálu UltraRib2 případně kamenina,
- stávající kanalizační přípojka bude zaslepena a demontována.

Napojení kanalizační přípojky na stávající síť ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko Kanalizační síť, **p. Petr Mrázek**, t.č. 603 157 004.

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

S pozdravem



**Ing. Jiří Braun**  
Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.  
*technická dokumentace a GIS*  
356 01 Sokolov