

DSVA - Ing. Kamila Holotová


Od: Hubertova@poh.cz
Odesláno: pátek 20. prosince 2019 14:39
Komu: DSVa - Ing. Kamila Holotová
Předmět: Odpověď: Svatava, zpevněné plochy ulic Pohraniční stráže, S.K. Neumanna a Zelená
Přílohy: C.3_Koordinační situace stavby.pdf; D131.1_text.pdf; D131.2.pdf; D131.16.pdf; D131.15.pdf; D131.14.pdf; D131.5.pdf; 21. Povodí Ohře.pdf

Dobrý den,
po projednání našeho stanoviska s vedoucím provozu K.Vary Vám sdělujeme, že s řešením výústního objektu souhlasíme s podmínkou, že souběžně stále zůstane zachována možnost přístupu těžké techniky do vodního toku za účelem provádění údržby břehových porostů - tzn. ponechání volného pruhu v š. min. 3 m s únosností cca do 10 t (včetně dostatečné ochrany trasy nového přepadu pro příp. přejezd). V uvedeném místě totiž není jiná možnost pro vstup do vodního toku!

S pozdravem

Dana Hubertová, úsekový technik KV - západ

Povodí Ohře, státní podnik
Mostecká 50, 362 32 Otovice
tel. : +420 353 222 303-5
e-mail : hubertova@poh.cz
<http://www.poh.cz/>

 S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem NOD32.

Od: DSVa - Ing. Kamila Holotová <kamila.holotova@dsva.cz>
Komu: <hubertova@poh.cz>
Datum: 16.12.2019 11:03
Předmět: Svatava, zpevněné plochy ulic Pohraniční stráže, S.K. Neumanna a Zelená

Dobrý den,
na základě podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. – závod Chomutov (viz. příloha) bych Vás chtěla požádat o stanovisko k předmětné akci. Jedná se o řešení výústního objektu dešťové kanalizace – Stoky „C“ v rámci stavby: Svatava, zpevněné plochy ulic Pohraniční stráže, S.K. Neumanna a Zelená.

Děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Kamila Holotová
Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 , 350 02 Cheb
tel.: 354 436 328, mob.: 737 750 021
email: kamila.holotova@dsva.cz