

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	1046/2019
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova @voss.cz
Datum:	25.11.2019

Žadatel:

**Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o**
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb

Věc: Svatava, řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S. K. Neumanna a Zelená – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

K předložené projektové dokumentaci, která řeší zpevněné plochy včetně odvodnění a vybudování nové dešťové kanalizace stoka „A“ a stoka „B“, které jsou následně zaústěné do stávající dešťové kanalizace vyústěné do řeky, nemáme připomínky.

V případě dešťové stoky „C“ nesouhlasíme s navrženým řešením, kdy je stoka zaústěna do stávajícího odlehčovacího potrubí ve správě naší společnosti. Pro stoku „C“ musí být vybudován samostatný výustní objekt.

Při provádění stavby požadujeme:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací informovat pracovník příslušného provozu a projednat způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání,
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí,
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení,
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat,
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,
- **zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.,**
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1,5 m
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2,5 m



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m,
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně,
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.,
- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby.

Kontakty:

- **Vytyčení sítí - p. Brožek, t.č. 352 304 223 (603 204 901) (měř. vůz 603 857 053)**
- **Vodovod - středisko Vodovody - venkov, p. Zdeněk Procházka, t.č. 731 428 589**
- **Kanalizace - středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č. 603 157 004**

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619 • 356 01 Sokolov

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 337 01 Rokycany

Tel.: 601 279 279 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni.

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325