

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.

Nám. Krále Jiřího 6

350 02 Cheb

Vaše žádost ze dne, značka:  
08.11.2019Naše značka:  
051190053  
(51/53-19)Vyřizuje:  
Hana Skopovádne:  
14.11.2019**Věc: Svatava, řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna a Zelená****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Svatava  
Stavebník: Městys Svatava  
Projektant: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. Cheb  
Č. zakázky: 702018

Datum: 14.11.2019.

Předmětem předložené dokumentace je řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna a Zelená, které zahrnuje komplexní řešení vozovek, parkovacích stání, autobusových zastávek, sjezdů k přilehlým pozemkům a chodníků.

**ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ULICE POHRANIČNÍ STRÁŽE** - V současnosti je ulice Pohraniční stráže asfaltová s bus zastávkou při hraně vozovky. Je navržen pouze nový kryt. Je navrženo nové řešení dvou autobusových zálivů s přístřešky, přístupových chodníků, osmi kolmých parkovacích míst, sjezdů, přechodu pro chodce.

**ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ULICE S. K. NEUMANNA** - je navržena nová konstrukce vozovky, vybudování třech kolmých parkovacích stání ( 1 stání vyhrazeno pro vozidla ZTP osob ) a souběžného chodníku při budově školy, oprava horní části opěrné zdi v místech narušených žulových kamenů při druhé hraně vozovky. Plocha před budovou školy je řešena jako parková s chodníkem propojující přechod pro chodce v ulici Pohraniční stráže, místo pro přecházení přes ulici S. K. Neumanna a přístupovou stávající rampu do objektu školy.

**PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTA NA p.p.č.237/1 A p.p.č.237/2** Mezi ulicemi Pohraniční stráže a Zelená se nachází stávající šterkové parkoviště, kde vozidla parkují chaoticky a plocha proto není plnohodnotně využita. Přístup na nových dvacet parkovacích stání je navržen z ulice Zelená. 1 stání bude vyhrazeno pro vozidla ZTP osob. V ulici Zelená je navržena výměna krytu vozovky. V místě křižovatky a při hraně k parkovištím nová konstrukce vozovky. Dále je navržen oboustranný chodník, sjezd a dlážděné místo pro kontejnery na odpad.

V bodě B.2.4 Bezbariérové užívání stavby je uvedeno: Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů. U míst pro přecházení a přechodu pro chodce přes MK jsou navrženy slepecké úpravy formou varovných a signálních pásů. V místech autobusových zastávek jsou navrženy slepecké úpravy. Před školou je navrženo jedno parkovací stání pro TP. Další parkovací stání pro TP je navrženo v místě nového parkoviště na p.p.č.237/2.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínku:

1. Parkování vozidel - požadavky na technické řešení vyhrazených stání pro ZTP osoby jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k vyhlášce. Upozorňujeme, že z každého vyhrazeného stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

**Hana Skopová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Jugoslávská 3, 36005 Karlovy Vary  
731 108 224, skopovaprojekty@volny.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.  
OZEMSKÁ SPRÁVA CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONSULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOČNÝ KONSULTANT  
051-

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR