






POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. sítě

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina  
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

stávající podzemní inž. sítě

	kanalizace – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm) ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
	vodovod – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm) ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
	plynovod STL – ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
	el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
	sděl. kabel (telefon) – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče

stávající nadzemní inž. sítě

— — — ← — el. kabel NN – DO 1KV. nen1

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP:		
MÚ (OÚ) : Dýšina	Kraj: Plzeňský	Datum:	02/2019	
Zadavatel: Obec Dýšina		Měřítko:	1:500	
Název akce: DÝŠINA REKONSTRUKCE ULICE V LOUŽKU		Číslo zakázky:	24-18	
		Stupeň:	DŮR+DSP	Paré:
Obsah: C.SITUAČNÍ VÝKRESY SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo přílohy: <div>C.4</div>	Formát:  2A4	