VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ OD DS1-DS28



LEGENDA

1. LOŽE VÝKOPU FRAKCE 0-4mm - STUPEŇ ZHUTNĚNÍ 95% PS
   tl. min.100 mm
2. OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU
   FRAKCE 0-20mm - STUPEŇ ZHUTNĚNÍ 95% PS
   (NAPŘ. ŠTĚRKOPÍSEK, LOMOVÁ VÝSEVKA)
   TL. MIN. 300 mm NAD VRCH POTRUBÍ
3. HUTNĚNÝ ZÁSYP (STROJNĚ) PO VRSTVÁCH MAX.200mm
   STUPEŇ ZHUTNĚNÍ 98% PS
   (50% VÝKOPEK BEZ VĚTŠÍCH A OSTRÝCH
   KAMENŮ, 50% ŠTĚRKOPÍSEK)
4. VHODNÝ TIP PAŽENÍ - URČÍ DODAVATEL STAVBY
5. OPRAVA KOMUNIKACE DLE PD KOMUNIKACE

POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ, JEJICH ZÁKRES JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ. DOTČENÝ POVRCH BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU NEBO DLE PROJEKTU KOMUNIKACE.

PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ

PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHODNÝ TYP PAŽENÍ
S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

ŠÍŘKA VÝKOPU:
PRO DN150 - 1,1m