

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP			
Č.MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	UŽITNÁ PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
1.01	GARÁŽ - 1	65,71	3,30
1.02	GARÁŽ - 2	35,66	3,30
1.03	ŠATNA ŠPINAVÁ	5,24	2,45
1.04	ŠATNA ČISTÁ	5,24	2,45
1.05	PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNA/WC	5,39	(3,31) 2,70
1.06	ÚKLID	1,12	(3,31) 2,70
1.07	WC	1,35	(3,31) 2,70
1.08	PISOIR	1,31	(3,31) 2,70
1.09	SPRCHA 1	1,71	(3,31) 2,70
1.10	SPRCHA 2	1,71	(3,31) 2,70
1.11	ZÁDVEŘÍ	4,4	2,05
1.12	DENNÍ MÍSTNOST	52,59	3,30
1.13	PŘEDSÍŇ WC	1,53	(3,31) 2,70
1.14	WC / M	1,39	(3,31) 2,70
1.15	WC / Ž	1,39	(3,31) 2,70
1.16	KANCELÁŘ, KUCHYŇKA	29,45	3,30
PLOCHA CELKEM		216,09	


**ZAŘÍZENÍ č.1**  
šatny+WC+předsíňka+úklid+sprchy  
Vo = 655 m3/h  
Pe = 0,11 kW (230 V)

**ZAŘÍZENÍ č.2**  
WC+předsíňka  
Vo = 130 m3/h  
Pe = 0,065 kW (230 V)

**ZAŘÍZENÍ č.1**  
šatny+WC+předsíňka+úklid+sprchy  
Vp = 590 m3/h  
Pe = 5,40 kW (400 V)  
Pe = 0,12 kW (230 V)

LEGENDA :

- potrubí z pozink. plechu sk. I – Spiro
- tlumič hluku do potrubí
- tláňový ventil
- klapka se servopohonem
- zpětná klapka



navrhli: Ing. M. Pelikánová		HIP : Ing. Miloš Tmka Vrchlického 16 Karlovy Vary		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary tel 604 207 652
Kraj:	KARLOVARSKÝ			
Obec:	KRÁSNÉ ÚDOLÍ			
Investor:	Město Krásné Údolí, č.p. 77, Krásné Údolí			
Datum:	Stupeň:	Zakázkové číslo:		
1/2020	DUR + DSP	02-P-20		
Stavební úpravy objektu dobrovolných hasičů Krásné Údolí, st.p.č. 204/1, 204/2 kú Krásné Údolí – III. etapa <b>D.4.A VZDUCHOTECHNIKA</b>				
Příloha: <b>Pádorys 1.NP</b>				Měřítko: 1:50
				Formát: 6x A4
				Číslo přílohy: <b>D.4.A.2</b>