


Schema skříně APZ/PK 7



Legenda

- 1 – stávající přípojka
s odvzd. 40/5/4"
- 2 – Stávající HU kohout kulový G 5/4"
- 3 – RTP – Mesura B 6 G 3/4"/1"
- 4 – uzavěr plynoměr Kohout kulový G 1"
- 5 – plynoměr (dodávka RWE)
- 6 – výstup NTL ALPEX d 40

| | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|
| Vypracoval | Rudolf Bárta | Ing. Miloš Trnka Vrchlického 16, Karlovy Vary, 360 20 tel. 777 152 514 IČO 04946898 | | |
| Ved. projektant | Ing. Miloš Trnka | | | |
| Investor | Město Krásné Údolí, č.p.77, 364 01 Krásné Údolí | | | |
| Stavba - akce | | Stupeň PD | DSP / DPS | |
| Stavební úpravy obj. stanice dobrovolných hasičů, Krásné Údolí, st.p.č.204/1 a 204/2, k.ú. Krásné Údolí - III.etapa D.4.E Domovní plynovod | | Datum | 01/2019 | |
| | | Číslo zak. | 14062018 | |
| | | Formát | A4 | |
| Název výkresu | SCHEMA PILÍŘE HU | Měřítko | Profese | Výkres č. |
| | | 1:50 | OPZ | 6 |