


PŘÍKLAD ZAPOJENÍ STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE
VČ.SVODIČE BLESK.PROUDŮ
Provedení s řadovými svorkami a keram.pojistkou 5X20 6,3A
(Pro osazení svodiče objednat stož.svork.s delší DIN lištou)



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :		Autorizace :	
HIP :	PETR ŠVORBA					
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :				
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :				
Investor :		MĚSTO HABARTOV, NÁMĚSTÍ PŘÁTELSTVÍ 112, 357 09 HABARTOV				
Stupeň dokumentace :		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Název akce :	HABARTOV, PARKOVIŠTĚ ŠVERMOVA			Zakázkové číslo :	2020.014	
				Měřítko :		
				Formát :	2 A4	
Část :	D.1.4 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Datum :	03/2020	
Název přílohy :	SCHÉMA ROZVODŮ VO			Číslo přílohy :	D.1.4.3	