

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: „Habartov, oprava komunikace na p.č.873“

Zadavatel: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: otevřené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 1 ze dne 6. 4. 2021

Vážení. Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Dotaz zní: V soupisu prací je tato položka – 59 K 5610R1 Sanace zemní plně m2 1 600,000 Může zadavatel upřesnit jaká tloušťka sanace se předpokládá, jakou tloušťku mají uchazeči ocenit ? Celková částka za tyto práce nebude zanedbatelná a je závislá právě na tloušťce, která není uvedena. Děkujeme.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že v rozpočtu je uvažováno s tloušťkou 20 cm.

Zadavatel v souladu se zákonem neprodluhuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Habartově dne 9. 4. 2021

.....
Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci