

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KHSKV 01219/2020/HOK/Pla – S10

Vyřizuje: Ing. Adéla Plachá

Telefon: 355 328 241

E-mail: adela.placha@khskv.cz

Datum: 11.02.2020

Štefan Bolvári

Podlesí 401

357 03 Svatava

## Rotava, Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský vrch, k.ú. Rotava

**Stavebník:** Město Rotava, ul. Sídliště, č.p. 721, 357 01 Rotava, IČO: 00259551, zastoupené starostou Michalem Červenkou

**Zástupce stavebníka:** Štefan Bolvári, Podlesí 401, 357 03 Svatava, IČO: 18690068 na základě plné moci ze dne: 03.02.2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 05.02.2020 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentace vydává toto:

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací stavby **Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský vrch, k.ú. Rotava**

souhlasí.

#### Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval zástupce stavebníka v listopadu 2019 pod číslem zakázky 18/2019.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely stavebního řízení.

Předmětem předložené projektové dokumentace je návrh výstavby kanalizační sítě, rekonstrukce a rozšíření již stávajícího vodovodu v oblasti Horní Rotavy – Sklenský Vrch na p.p.č. 28/1, 28/11, 78/9, 88/1, 89/1, 89/21, 95/25, 95/28, 97/1, 97/14, 157/1, 157/3, 165/3, 417/2, 471/3, 1160, 1161/1,

1643/2, 1653/3, 1656, 1657, 1660, 1661/1, 1778 k.ú. Rotava; p.p.č. 897, 899 k.ú. Smolná a 431/1, 435/3 k.ú. Nová Ves u Kraslice. Celková délka rozšířené části vodovodního řadu bude 1211 m.

Stavebními objekty budou:

SO – 01 Kanalizace

SO – 02 Elektro

SO – 03 Rekonstrukce vodovodu

SO – 04 Rozšíření vodovodu

**KHS KK upozorňuje**, že včas před započítím užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
oddělení hygieny obecné a komunální  
Karlovy Vary a Sokolov

Ing. Irena Lupínková

vedoucího oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov

#### Příloha

1x předložená projektová dokumentace

#### Kopie

KHS KK – oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov