

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 (dále „vysvětlení ZD č.1“)

Veřejná zakázka:	„Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“ (dále též „VZ“)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení dle ZZVZ
Datum uveřejnění VZ:	21.4.2021
Evidenč.č. ve VVZ:	Z2021-013819
Zadavatel:	Město Rotava Sídlo: Sídliště 721, 357 01 Rotava IČO: 00259551
Zástupce zadavatele:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (též „VRV a.s.“) Sídlo: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 IČO: 47116901

Zadavatel podlimitní veřejné zakázky „**Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod**“, uveřejněné dne 21.4.2021 ve Věstníku veřejných zakázek, poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti dodavatele doručené dne 7.5.2021.

Vysvětlení ZD č. 1 vč. doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele v EZAK stejným způsobem, jako je uveřejněna zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Prosím o sdělení jestli je nutné dodržet specifikaci potrubí s těsností spoje do 5 bar. Lze řešit trubním systémem s odolností do 2,5 bar?

Tento parametr (5 bar) je velice neobvyklý a není nám známo, který výrobce to splňuje a není li pouze jeden, což by bylo v rozporu se zadáním veřejné zakázky. Napojení do šachet stejně tento parametr nesplní, a ani není požadavkem v Technické Zprávě a Výkazu výměr (těsnost 5 bar), tím postrádá význam mít, takový požadavek, který by byl pouze v potrubí. Dle Výkazu Výměr je požadavek na třívrstvé potrubí z PP a v Technické zprávě, je uveden požadavek na normu ČSN 1852-1, tato norma se vztahuje i pro jednovrstvé potrubí. Je možné použít konstrukci potrubí třívrstvé i jednovrstvé? Konstrukce má stejnou sílu stěny a dle nás, nemá tento parametr vliv na provozní parametry ani životnost systému.

Odpověď na dotaz č.1:

Materiál byl zvolen z důvodu omezení počtu spadišťových šachet, které nejsou vhodné pro použití v geologickém podloží (skála - snížení hloubky šachet). Tím dochází ke zvýšené rychlosti splaškových vod v kanalizačním potrubí. Bylo potřeba zvolit systém, který zaručí vysokou odolnost vůči abrazi (čistý polypropylen). Maximální rychlost média v plastovém potrubí je právě díky výborné odolnosti proti abrazi stanovena na hodnotu do $v_{\max} = 10$ m/s.

Výše uvedené podmínky splňuje potrubí dle těchto požadavků:

- Potrubí, které je vyrobeno dle normy ČSN EN 1852 z **čistého polypropylenu** bez plniv a minerálních modifikátorů, ideálně i bez recyklátů.
- Potrubí je **plnostěnné** konstrukce, na celém průřezu ze stejného materiálu s tím, že nerozhoduje, zda se jedná o jednovrstvé potrubí nebo třívrstvé potrubí.
- Použití minerálních modifikátorů je pro normu ČSN EN 1852 nepřípustné.

Zadavatel upřesňuje, že se jedná se o potrubní systém s těsností maximálně do 5 bar, pochopitelně se může použít systém na 2,5 bar s tím, že toto zadání splňuje více výrobců potrubí.

Pokud se týká specifikace kanalizačního potrubí ve výkazu výměr (ZD_příloha 2 – část 0600-SO.01 Kanalizace), tak jsou použity položky ceníku ÚRS, kde v položkách trubního materiálu kanalizace je uveden popis „*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN....*“ s tím, že není k dispozici jiná odpovídající ceníková položka, tj. bez označení počtu vrstev. Pro zadání a nabídky platí tedy výše uvedené požadavky na materiál potrubí bez určení počtu vrstev potrubí.

Bod č. 2 Vysvětlení ZD č.1:

Při kontrole výkazu výměr Zadavatel objevil chybné označení tuhosti potrubí kanalizace ve výkazu výměr na stoce A1 – položka č. 33 a na stoce A2 – položka č. 36. U obou položek potrubí DN 300 měla být SN12 namísto SN10. Vzniklý rozpor Zadavatel odstraňuje opravou příslušných položek trubního materiálu kanalizace ve výkazu výměr části 0600 – SO.01 Kanalizace v příloze č. 2 ZD. Původní položky ÚRS č. 28617006 byly nahrazeny položkami 28617028.

Tato změna má dopad do předpokládané ceny veřejné zakázky, která nově činí 40 031 285 Kč bez DPH.

Součástí Vysvětlení ZD č.1 je opravený dokument:

ZD_příloha 2 - Soupis prací s výkazem výměr - část 0600–SO.01 Kanalizace_oprava_12_5_2021

Bod č. 3 Vysvětlení ZD č.1 – doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci v příloze ZD_příloha 1_2 - Projektová dokumentace (DPS) - 2.část_doplnění_12_5_2021 o přílohy, které se do původní části 2 přílohy č.1 ZD nenahrály. Doplnění ZD je patrné z porovnání původního a nového souboru.

Prodloužení lhůty k podání nabídek:

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace a změně a doplnění ZD Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ZZVZ a § 99 odst. 1 a 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek, která je nově stanovena takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 6. 2021 ve 12:00 hodin

Přílohy:

ZD_příloha 1_2 - Projektová dokumentace (DPS) - 2.část_doplnění_12_5_2021

ZD_příloha 2 - Soupis prací s výkazem výměr - část 0600–SO.01 Kanalizace_oprava_12_5_2021

Ing. Eva Frýbová, VRV a.s.
(za Zástupce zadavatele)