

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 (dále „vysvětlení ZD č.2“)

Veřejná zakázka: „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“ (dále též „VZ“)

Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené
řízení dle ZZVZ

Datum uveřejnění VZ: 21.4.2021
Evidenč.č. ve VVZ: Z2021-013819

Zadavatel: **Město Rotava**
Sídlo: Sídliště 721, 357 01 Rotava
IČO: 00259551

Zástupce zadavatele: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (též „VRV a.s.“)**
Sídlo: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901

Zadavatel podlimitní veřejné zakázky „**Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod**“, uveřejněné dne 21.4.2021 ve Věstníku veřejných zakázek, poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti dodavatele doručené dne 13.5.2021.

Vysvětlení ZD č. 2 vč. doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele v EZAK stejným způsobem, jako je uveřejněna zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

I v opraveném výkazu výměr kanalizace chybí u objektu 02 - stoka A2 - položka pro šachtový poklop. Mělo by jich být 17 ks.

Odpověď na dotaz č.1:

Chybu v chybějící položce výkazu výměr - dodávka šachtových poklopů na stoce A2, Zadavatel odstraňuje doplněním výkazu výměr kanalizace – stoka A2 (pol.č. 68):

68	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Přílohy:

ZD_příloha 2 - Soupis prací s VV - část 0600–SO.01 Kanalizace oprava_13_5_2021

Ing. Eva Frýbová, VRV a.s.
(za Zástupce zadavatele)