VÝKOP V KOMUNIKACI

VÝKOP V TERÉNU



HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,2 –0,3 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSOUDIT GEOTECHNIKEM
OBSYP POTRUBÍ SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU 0–16 mm,
PŘEDEPSANÁ RELATIVNÍ ULEHLOST
Id=0,7–0,8 DLE TYPU HUTNĚNÉHO MATERIÁLU (ČSN 72 1006)
ZRNA MAX 32 mm

*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ – 300 mm

ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE ULOŽENÍ A NA PROFILU POTRUBÍ

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 A 2.

TAB. 1

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m		
	ZAPAŽENÁ RÝHA	NEPAŽENÁ RÝHA	
		> 60ş	”d 60ş
”d225	OD + 0,40	OD + 0,40	
>225 až ”d350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
>350 až ”d700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
>700 až ”d1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
>1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40

U ÚDAJŮ OD + x ODPOVÍDÁ x/2 NEJMENŠÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI TROUBOU A STĚNOU RÝHY POPŘ. PAŽENÍM, KDE OD JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY V m
ÚHEL SKLONU STĚNY NEPAŽENÉ RÝHY, MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE

TAB. 2

NEJMENŠÍ HLOUBKA RÝHY (m)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (m)
<1,00	NEVYŽADUJE SE
≥1,00 ”d1,75	0,80
>1,75 ”d4,00	0,90
>4,00	1,00

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	ING.J.MALÁ	Ing.P.PLICHTA	ING.J.MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

STAV. ÚŘAD: MÚ TACHOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INVESTOR: OBEC BROD NAD TICHOU, BROD NAD TICHOU 96, 348 05 PLANÁ

STAVBA : **BROD NAD TICHOU - ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**

SO.01.02 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A ODTOK Z ČOV

OBSAH: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
ÚČEL	PD k VZ	
DATUM	08/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v	mm	
Č.ZAKÁZKY	299	
Č.VÝKRESU	D1.1_02–06	