


NAPOJENÍ PŘÍPOJKY - ODBOČKA d40



ŘAD 1-2

CELK. DÉLKA - 336,0 m
PE 75x4,5 (PE100RC, SDR 17) - 262,2 m
PE 63x3,8 (PE100RC, SDR 17) - 73,8 m

ELTVAR, OBJÍMKA, d63(PE100, SDR11)
REDUKCE S PRODL.HRDLY d75/63 (PE100, SDR11)
ELTVAR, T-KUS, KIT d75 (PE100, SDR11)

VB 48
km 0,262 20 (ŘAD 1-2)
km 0,000 (ŘAD 1-2-1)
PE 75x4,5 (PE100RC, SDR17) - ~34,00 m

ŘAD 1-2

CELK. DÉLKA - 336,0 m
PE 75x4,5 (PE100RC, SDR 17) - 262,2 m
PE 63x3,8 (PE100RC, SDR 17) - 73,8 m

ODVZDUŠŇOVACÍ, VENTIL DN 50,
VNITŘ. ZÁVIT 2", PN10
KULOVKA JEDNOZNAČNÁ, VNĚŠÍ ZÁVIT 2", PN10
VŠOVKA JEDNOZNAČNÁ, VNĚŠÍ ZÁVIT 2", PN10
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN 50/2", PN10

VB 50
HP-PS 6
km 0,336 00

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA
S ISO FITINKOU 90° d63
krytí potrubí ~ 1,30 m

MEZI VB48 + VB50
DOTVAROVAT OHNUTÍM TRUBEK DLE TAB.1
PE 63x3,8 (PE100RC, SDR17) - ~73,80 m

REDUKCE S PRODL.HRDLY d75/63 (PE100, SDR11)
ELTVAR, OBJÍMKA, d63(PE100, SDR11)

MEZI VB48 + km 0,118 40
DOTVAROVAT OHNUTÍM TRUBEK DLE TAB.1
PE 63x3,8 (PE100RC, SDR17) - ~118,40 m

č.p. 19

č.p. 104

č.p. 21

č.p. 4

č.p. 22

č.p. 1

č.p. 2

č.p. 59

č.p. 58

č.p. 56

č.p. 1

č.p. 2

č.p. 59

č.p. 58

č.p. 56

č.p. 1

č.p. 2

č.p. 59

č.p. 58

č.p. 56

č.p. 1


č.p. 2

č.p. 59

č.p. 58

č.p. 56

OHÝBÁNÍ TRUBEK PE-HD



OHYBOVÉ HODNOTY PRO TRUBKY PE-HD
STUPEŇ OHYBU R = 50 x de

d _e	R (m)	α=15° A (m)	α=15° B (m)	α=30° A (m)	α=30° B (m)	α=45° A (m)	α=45° B (m)	α=60° A (m)	α=60° B (m)
50	2,50	0,65	0,09	1,29	0,34	1,88	0,73	2,42	1,26
63	3,14	0,82	0,11	1,65	0,42	2,47	0,92	3,30	1,58
75	3,75	0,98	0,13	1,96	0,50	2,94	1,10	3,93	1,88

01	INDEX ZMĚNÝ	POPS ZMĚNÝ	DATUM	PROJEKT	PODS
NÁHRADA GRANT: KANALIZACE SYSTÉMEM TLAKOVÉ KANALIZACE			02/2021	Ing.Háb	

	INVESTOR: Obec Brod nad Tichou, č. p. 96 34815 Planá
Prážská 87/14 301 00 Píseň +420 377 201 630 http://www.vhp.cz vhp@vhp.cz	ZPRACOVATEL: L.Šmolíkova
Vodohospodářský podnik a.s.	PROJEKTANT: Ing.Háb
AKCE:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing.Háb
	ČÍSLO ZÁKAZKY: 2198
	DATUM: 02/2021
	POČET LISTŮ: 8 A4
	MĚŘÍTKO: -
	STUPEŇ: DSP
NAZEV VÝKRESU: SO 02 KANALIZACE	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.02-10

VÝKRES JE DÍLEŽNÍM MAJETKEM VP a.s., NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU. J. PŘEDÁN ČÍ JINAK S NIM NAKLÁDANO BEZ PŘEDNĚHO POVOLENÍ VP a.s.