



LEGENDA:

stávající podzemní inž. sítě:

- kanalizace – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)  
ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- vodovod – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)  
ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- plynovod STL – ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
- el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- sděl. kabel (telefon) – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- stávající nadzemní inž. sítě:
- el. kabel NN – DO 1KV. není

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina  
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš		HIP:	
MÚ (OÚ) : Dýšina		Kraj: Plzeňský		Datum:	09/2020
Zadavatel: Obec Dýšina		Měřítko:		1:500	
Název akce: DÝŠINA REKONSTRUKCE ULICE KE STRŽI		Číslo zakázky:		18-20	
		Stupeň:		DUSP	Paré:
Obsah: C. SITUAČNÍ VÝKRESY SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo přílohy:		Formát:	
		C.4			