

váš dopis:

ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**
referent vodorozvoje
telefon: 359 010 320
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

číslo jednací: 1893/220/13/Ta

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.
Botanická 256
360 02 Dalovice


v Karlových Varech dne 5.3.2013

Věc: Jáchymov – demolice bývalého Hornického domu na st.p.č. 47
Vyjádření k existenci sítí a k demolici

1. V příloze zasíláme situaci se zakreslením stávajících rozvodů, které se nacházejí v zájmovém území nebo jeho blízkosti.
2. Zákes sítí je pouze informativní. Zařízení je nutno vytýčit přímo na místě. Vytýčení zajistí pracovníci provozu vodovodů Ostrov (p.Petr, tel.: 353 612 849) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474).
3. K vlastní demolici objektu nemáme zásadních připomínek.
4. Upozorňujeme, že přípojky vody a kanalizace musí být řádně odpojeny a zaslepeny. Odpojení provedou na objednávku pracovníci provozu vodovodů (p.Petr) a kanalizací (p.Dietl).
5. V rámci demoličních prací nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení ve správě Vodakvy a musí být respektováno ochranné pásmo tohoto zařízení, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Předmět vyjádření:

Jedná se o vyjádření k existenci sítí za účelem demolice bývalého Hornického domu v Jáchymově na st.p.č. 47.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
360 02 Karlovy Vary - Dalovice

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha : PD

Co: vlastní, PS 04, PS 09

vodňný a kanalizační rozvody jsou
Vočevodní a kanalizační rozvody jsou
informačně zakresleny dle stávající
dokumentace VAK Karlovy Vary.
Zařízení je nutno upřesnit výtčením
přímě na místě.

datum:

podpis:

AA

5.3.2013

40

+8m(1968)

IPE 32(1994)
IPE 32(1991)

VC DN 150 (2008)

PRODL

51A

51

47A

38

-14.95-

-11.50-

Q
164/1

75

161/2

52

53

OTPE 32(1988)

ZRUŠENO (6/2011)

VŠ

MRÍŽ

67

66

KT DN 200 (1995)

B DN 300 ~ 185.4m

65

MRÍŽ

309

80411

KT DN

IPE 32 (1995)

IPE 40

64

MRÍŽ

B DN 300 ~ 520.30m

233/2

234

45.92-

230

37)

32(1998)

00