



LEGENDA ELEKTRO

- tlačítkový ovladač řazení 1/1
- ⌚ jednopólový spínač řazení 1, 1So, 1S
- ⌚ střídavý přepínač řazení 6, 6So
- ⌚ sériový přepínač řazení 5, 5So
- ⌚ dvojitý střídavý přepínač v řazení 6+1, 6+1So
- ⌚ zásuvka 230V/16A jednoúčelová
- ⌚ zásuvka 230V/16A dvojnásobná
- ⌚ zásuvka 230V/16A na povrch IP44
- ⌚ 3 FÁZOVÁ ZÁSUVKA CZG 1643 400V

LEGENDA SVÍTIDEL :

- ⊙ SVÍTIDLO 1x 27 W, 2400 lm, IP44  
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 18 W, 2059 lm, IP66  
LED průmyslové zářivkové nevybušné zóna 2,22, zavěšené
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 27 W, 2900 lm, IP40  
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 36 W, 4100 lm, IP40  
Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt
- ⊙ SVÍTIDLO 36 W, 4660 lm, IP66  
Průmyslové LED, zavěšené
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 44 W, 5369 lm, IP66  
Průmyslové LED, zavěšené
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 35 W, 3700 lm, IP40  
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 57 W, 6000 lm, IP40  
Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt
- ⊙ SVÍTIDLO 1x 56 W, 5600 lm, IP65  
Průmyslové LED svítidlo, širokozářivé, opálový polycarbonátový kryt, IK10

Legenda místností - Hasičský sbor		ČSN EN 12 464-1			
Označení	Místnost	Plocha v m²	Ref. Číslo	Em (lx)	Pozn.
1.01	vstup	4,38	5.1.1	100	
1.02	sklad	1,17	5.4.1	100	
1.03	sklad	4,26	5.4.1	100	
1.04	místnost pro odbornou přípravu	21,40	5.36.1	300	
1.05	kuchyňský kout	4,74	5.2.1	200	
1.06	garáž	55,64	5.34.4	75	
1.07	garáž	64,15	5.34.4	75	
1.08	Šatna špinavá	16,04	5.2.4	200	
1.09	Šatna čistá	26,60	5.2.4	200	
1.10	sprchy	5,60	5.50.2	300	
1.11	posilovna	33,00	5.2.3	300	
1.12	Kancelář	11,88	5.26.1	300	
1.13	Kancelář	11,88	5.26.1	300	
1.14	Praní, sušení	21,28	5.16.2	300	
1.15	toaleta	1,29	5.2.4	200	
1.16	toaleta	1,26	5.2.4	200	
1.17	umývárna	3,00	5.2.4	200	
1.18	chodba	10,29	5.1.1	100	
CELKEM		297,86			

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Měřítko
Projektant		Technická kontrola		1 : 50
Ing. Bohumil Březina		Ing. Březina		Počet A4
Jiráskova 1385/17		360 01 Karlovy Vary		8
ČESKÁ REPUBLIKA		Tel.: +420731241036		Stupeň projektu
				PSP
				Datum dokončení
				07 2018
				Číslo zakázky
				2018-15
OBJEDNATEL:		Číslo archivu		2
STAVEBNÍK:		Město Habartov Nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov		2018-15-03