


Legenda místností - Hasičský sbor					ČSN EN 12 464-1
Označení	Místnost	Plocha v m²	Ref. Číslo	Em (lx)	Pozn.
1.01	vstup	4,38	5.1.1	100	
1.02	sklad	1,17	5.4.1	100	
1.03	sklad	4,26	5.4.1	100	
1.04	místnost pro odbornou přípravu	21,40	5.36.1	300	
1.05	kuchyňský kout	4,74	5.2.1	200	
1.06	garáž	55,64	5.34.4	75	
1.07	garáž	64,15	5.34.4	75	
1.08	Šatna špinavá	16,04	5.2.4	200	
1.09	Šatna čistá	26,60	5.2.4	200	
1.10	sprchy	5,60	5.50.2	300	
1.11	posilovna	33,00	5.2.3	300	
1.12	Kancelář	11,88	5.26.1	300	
1.13	Kancelář	11,88	5.26.1	300	
1.14	Praní, sušení	21,28	5.16.2	300	
1.15	toaleta	1,29	5.2.4	200	
1.16	toaleta	1,26	5.2.4	200	
1.17	umývárna	3,00	5.2.4	200	
1.18	chodba	10,29	5.1.1	100	
CELKEM		297,86			

SCHÉMA SK



venkovní světla zůstanou
nový rozvaděč místo dvou

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS			
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Měřítko			
Projektant	Ing. Březina	Technická kontrola		1 : 50			
Ing. Bohumil Březina Jiráskova 1385/17 360 01 Karlovy Vary ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420731241036	ZAKÁZKA: POŽARNÍ ZBROJNICE HABARTOV			Počet A4			
	Dokumentace stavebních úprav			8			
	ČÁST: D. Dokumentace objektů D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.d Elektroinstalace			Stupeň projektu			
	OBSAH: Půdorys 1 NP slaboproud			PSP			
OBJEDNATEL: Město Habartov Nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov				Číslo paré			
STAVEBNÍK: Město Habartov Nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov				07 2018			
				Číslo zakázky			
				2018-15			
				Číslo archivu			
				2018-15-03			