


venkovní světla zůstanou

nový rozvaděč místo dvou

SCHÉMA SK



Legenda místností - Hasičský sbor

ČSN EN 12 464-1

| Označení | Místnost | Plocha v m² | Ref. Číslo | Em (lx) | Pozn. |
|----------|--------------------------------|-------------|------------|---------|-------|
| 1.01 | vstup | 4,38 | 5.1.1 | 100 | |
| 1.02 | sklad | 1,17 | 5.4.1 | 100 | |
| 1.03 | sklad | 4,26 | 5.4.1 | 100 | |
| 1.04 | místnost pro odbornou přípravu | 21,40 | 5.36.1 | 300 | |
| 1.05 | kuchyňský kout | 4,74 | 5.2.1 | 200 | |
| 1.06 | garáž | 55,64 | 5.34.4 | 75 | |
| 1.07 | garáž | 64,15 | 5.34.4 | 75 | |
| 1.08 | Šatna špinavá | 16,04 | 5.2.4 | 200 | |
| 1.09 | Šatna čistá | 26,60 | 5.2.4 | 200 | |
| 1.10 | sprchy | 5,60 | 5.50.2 | 300 | |
| 1.11 | posilovna | 33,00 | 5.2.3 | 300 | |
| 1.12 | Kancelář | 11,88 | 5.26.1 | 300 | |
| 1.13 | Kancelář | 11,88 | 5.26.1 | 300 | |
| 1.14 | Praní, sušení | 21,28 | 5.16.2 | 300 | |
| 1.15 | toaleta | 1,29 | 5.2.4 | 200 | |
| 1.16 | toaleta | 1,26 | 5.2.4 | 200 | |
| 1.17 | umývárna | 3,00 | 5.2.4 | 200 | |
| 1.18 | chodba | 10,29 | 5.1.1 | 100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CELKEM | | 297,86 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--|---------|---|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
| | | | | |
| Vedoucí projektant | | Vedoucí zakázky | Měřítko | |
| Projektant | Ing. Březina | Technická kontrola | 1 : 50 | |
| Ing. Bohumil Březina Jiráskova 1385/17 360 01 Karlovy Vary ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420731241036 | | ZAKÁZKA: POŽARNÍ ZBROJNICE HABARTOV Dokumentace stavebních úprav ČAST: D. Dokumentace objektů D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.d Elektroinstalace OBSAH: Půdorys 1 NP slaboproud | | Počet A4 8 Stupeň projektu PSP Datum dokončení 07 2018 Číslo zakázky 2018-15 |
| OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: Město Habartov Nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov | | Číslo archivu 2018-15-03 | | |