



Město Habartov

náměstí Přátelství 112, 35709 Habartov

IC: 00259314

tel: +420 352 661 477

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

v souladu s ustanovením §98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Identifikace zadávacího řízení

„Rekonstrukce požární zbrojnice v Habartově

uveřejněného na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/contract_display_2085.html (dále jen „VZ“)

Zadavatel

Název: Město Habartov

Sídlem: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

IČO: 00259314

zastoupené starostou Ing. Petrem Janurou

(dále jen „Zadavatel“)

Dne 15.9.2021 obdržel zadavatel přes systém EZAK následující dotaz:

Dobrý den,

Zadávací dokumentace, resp. ASŘ je ve stupni pro ohlášení stavby, profese TZB (elektroinstalace, vytápění) ve stupni pro stavební povolení. Prosim o prověření, zda se nejedná o administrativní překlep při jejich nahrávání. Pro realizaci je zapotřebí dokumentace pro provedení stavby (dle § 2 Vyhlášky č. 169/2016 Sb.) obsahující potřebnou technickou podrobnost vč. materiálové, rozměrové specifikace. Za kým její provedení půjde? Dopad je nejen cenový, ale i časový.

Podlahová deska garáží je navržena v nevyhovujícím spádu (musí být min. 1,5%), dále bez odvodňovacích žlabů. Výztuž podlahové desky je vykázána ve vyšším rozsahu než uvádí tabulka výztuže souhrnného výkresu složky Podlahy v garáži-železobetonová deska. Obsahuje tedy dopočet distančních prvků (profily pod horní výztuž)?

Z příčného řezu A je zřejmé, že podlahová deska má být provedena i pod stávající nosnou stěnou, která není součástí demoličních prací. Pokud zadavatel na tomto provedení trvá, prosím o doplnění odpovídajících, s provedením souvisejících položek do výkazu výměr.

Dle výpisu dveří mají být posuvné dveře D3 vybaveny samozavíračem. Je možné ho blíže, funkčně, specifikovat? Lze ho nahradit automatickým pohonem?

Odpověď zadavatele:

Projekt je v tomto uvedeném rozsahu, nejedná se o administrativní chybu. Dokumentace je zpracována včetně materiálové a rozměrové specifikace a dle zadání zadavatele a jsou zde uvedeny jak dimenze, tak požadovaný materiál. Pokud žadatel potřebuje další detaily a dopracování dokumentace, je možné cenový i časový dopad zohlednit ve své nabídkové ceně.

Podlahová deska je navržena v uvedeném spádu, neboť se jedná o rekonstrukci. Navržené řešení rovněž odpovídá normě ČSN 736058, kterou se tato projektová dokumentace řídila, je minimální spád uváděn pouze 1 % a to pouze v případě, že jsou provedeny vnitřní žlaby, které ale nejsou povinné a



Město Habartov

náměstí Přátelství 112, 35709 Habartov

IC: 00259314

tel: +420 352 661 477

v tomto případě byly nežádoucí. V tomto případě byly zohledněny požadavky zadavatele, potažmo uživatele budovy. Fasáda byla již daná, je neměnná včetně výšek a nelze upravovat, ani zpevněné plochy před objektem.

Výztuž je vykázána s vyšším rozsahem, počítá se zde s rezervou na případné prořezy a úpravy.

V případě příčného řezu došlo k chybě v zákresu, deska bude nosnou stěnou přerušena.

Ohledně posuvných dveří D3 byl zohledněn požadavek uživatel zbrojnice s ohledem na nedostatek prostoru kolem dveří, proto bylo navrženo toto řešení. Zadavatel požaduje nacenění dle návrhu, případně je možné nahradit automatickým pohonem, dle návrhu účastníka, což se odrazí v ceně.

S ohledem na výše uvedené dotazy zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 5.10.2021 do 11:30 hodin.

Zadavatel se omlouvá za případné komplikace.

V Habartově dne 17. 09. 2021

.....
Ing. Michaela Šišková, administrátor veřejné zakázky