



- LEGENDA
- 1 úprava povrchu výkopu do původního stavu - ostatní komunikace
  - 2 hutněný zásyp zeminou
  - 3 fólie žluté barvy
  - 4 signální vodič Cu 2,5 mm²
  - 5 hutněný zásyp nesoudržnou zeminou
  - 6 potrubí PE-O 100 SDR 11 dn 32
  - 7 pískové lože

Index změny	Datum změny	Popis změny	Změnu navrhl	Změnu schválil	
Vypracoval Pavel Chalupský		Zodpovědný projektant ing. Zdeněk FRYŠ	<div> tel. 354 400 321      Nám. B. Neumanna čp. 1686/6 www.kalora.cz, info@kalora.cz      350 02 Cheb</div>		
Kraj	Karlovarský	Obec			Královské Poříčí
Investor	Správa majetku Královské Poříčí s.r.o., Lázeňská 170, 354 41 Královské Poříčí				
Akce	ZMĚNA ZDROJE TEPLA - KOTELNA K2 Statek Bernard, ulice Šachetní č.p. 135, 354 41 Královské Poříčí st.p.č. 662, k.ú Královské Poříčí (672688) D.2.1 STL plynová přípojka		Formát	2×A4	číslo paré
Výkres  Podélný profil, příčný řez			Datum	03/2021	
			Stupeň	DUR+DSP <small>(sloučené uzemní řízení a stavební povolení)</small>	
			Zakázka	21PM202	
			Meřítko	Archivní číslo 1:500/100      D.2.1-04	