


LEGENDA POTRUBÍ:

PODZEMNÍ METALICKÝ KABEL	— — — — —	CETIN a.s.
PODZEMNÍ VEDENÍ NN	- - - - -	ČEZ Distribuce
STL PLYNOVOD / 100 kPa	— — — — —	GasNet a.s.
CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	— — — — —	Elektrárna Tisová
CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	— — — — —	Královské Poříčí
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	— — — — —	Královské Poříčí
TEPLOVODNÍ KANÁL	— — — — —	Královské Poříčí
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	— — — — —	Vodárna Sokolovsko s.r.o.
KANALIZACE DEŠŤOVÁ	— — — — —	Vodárna Sokolovsko s.r.o.
VODOVOD	— — — — —	Vodárna Sokolovsko s.r.o.
STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA / 100 kPa	— — — — —	D.2.1 STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
NTL VNĚJŠÍ PLYNOVOD / 2,5 kPa	— — — — —	D.1.4.2 PLYNOVÝ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA:  
Zákres stávajících inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení a označení jejich správci. Při práci v ochranných pásmech bude postupováno v souladu s pokyny správců. Při křížení a souběhu budou dodrženy min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050.

Index změny	Datum změny	Popis změny	Změnu navrhl	Změnu schválil
Vypracoval Pavel Chalupský	Zodpovědný projektant ing. Zdeněk FRYŠ		 tel. 354 400 321    Nám. B. Neumanna čp. 1686/6 www.kalora.cz, info@kalora.cz    350 02 Cheb	
Kraj Investor	Karlovarský Správa majetku Královské Poříčí s.r.o., Lázeňská 170, 35441 Královské Poříčí	Obec Královské Poříčí		
Akce ZMĚNA ZDROJE TEPLA - KOTELNA K2 Statek Bernard, ulice Šachetní č.p. 135, 354 41 Královské Poříčí st.p.č. 662, k.ú Královské Poříčí (672688) D.2.1 STL plynová přípojka			Formát Datum Stupeň Zakázka	6×A4 03/2021 DUR+DSP 21PM202
Výkres Situace			Měřítko 1:250	Archivní číslo D.2.1-02

Tato dokumentace slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení/ohlášení. Neslouží jako podklad pro provádění stavby. Dokument lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy (objednávky) o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu Kalora a.s.