

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	888/2020
Vyřizuje:	Bc. Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250, 702 279 327 E-mail: olga.bulandrova @voss.cz
Datum:	16.9.2020

Žadatel:

**Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb**

Věc: Úprava ulice Sadová, Svatava – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

S předloženým návrhem úpravy ulice Sadová jejichž součástí bude vybudování dešťové kanalizace ukončené v retenční nádrži s využitím pro zavlažování a následným regulovaným přepouštěním do kanalizace ve správě naší společnosti souhlasíme.

Před realizací doporučujeme zvážit možnost zaústění dešťové kanalizace do blízké vodní plochy na p.č. 477 k.ú. Svatava.

Vzhledem ke skutečnosti, že předložená dokumentace neřeší křížení se stávajícím vodohospodářským zařízením ve správě naší společnosti zejména Skupinový vodovod Horka OC DN400 požadujeme, aby před zahájením prací byly na místě stavby upřesněny trasy a hloubka uložení potrubí s vedoucím pracovníkem příslušného provozního střediska a v místech souběhu a křížení byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Místa křížení a souběhu budou před záhozem předána vedoucímu pracovníkovi daného střediska.

Kontakty:

- **Vytyčení sítí - p. Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)**
- **Vodovod - středisko Vodovody – venkov, p. Zdeněk Procházka, t.č. 731 428 589**
- **Vodovod - středisko SVH, p. Karel Neckář, t.č.603 157 008**
- **Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**

S pozdravem



Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov