

DODATEČNÉ DOTAZY

č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Úprava ulice Sadové, městys Svatava“

Svatava
2021

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 v platném znění (dále jen ZZVZ) tímto zadavatel k dotazu dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci takto, když dotazy dodavatele jsou vždy podbarveny zeleně:

Otázka č. 1: V ZD čl. 8.3.4. Technická kvalifikace uvádíte nutnost doložit osvědčení stavbyvedoucího osvědčením autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby. Dle našeho výkladu zákona 360/1992 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, lze toto nahradit osvědčením autorizovaného technika s požadovanou praxí. Je naše úvaha správná? Ve výkresové dokumentaci je uvedeno celkem 220 ks vsakovacích boxů, ve výkazu výměr SO 301 – odvodnění zpevněných ploch, pod položkou 105 je uvedena montáž celkem 540 ks vsakovacích boxů? Domníváme se, že tato položka je chybná, prosíme o prověření. Pokud by byla položka č. 105 uvedena chybně, tak dále by byly chybné položky č. 103, 106, 107 a 109.

Odpověď na otázku č. 1:

a) Ano, zadavatel připouští možnost nahradit požadované osvědčení o kvalifikaci v bodě 8.3.4. písm. b) tak, že na místo osvědčení autorizovaného inženýra bude předloženo osvědčení autorizovaného technika dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění nebo srovnatelná registrace podle zákona o autorizaci č. 360/1992 Sb. v platném znění a praxe minimálně 10 let v oboru dopravních staveb.

b) Pokud jde o výkaz výměr u objektu SO 301 položka 105 byla změněno množství na 240 kusů, položka 106 změněno množství na 20 kusů a položka 109 byla duplicitní s položkou 103 a byla tedy odstraněna a číselná řada posunuta. Ostatní položky a výměry zůstávají v platnosti.

Z důvodu provedených změn (v souhrnu s dalšími poskytnutými vysvětleními) zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k předložení nabídek dle čl. 10 zadávací dokumentace na 25.1.2022 v 9.00. hodin s tím, že elektronické otevírání nabídek bude zahájeno dne 25.1.2022 v 9.10 hodin.

Ve Svatavě dne

.....
městys Svatava
zast. Vladimírem Adamcem, starosta městyse

Přílohy:

1) Soupis prací a dodávek