

Městský úřad Aš

Odbor životního prostředí

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.: 354 524 211, fax.: 354 524 242, email: zichova.jana@muas.cz

Číslo jednací:	Číslo spisu:	Sk.zn.:	Vyřizuje:	Linka:	Datum:
MUAS/16570/2017/OŽP/Z	OŽP/4176/2017/Z	S/5	Zichová	354 524 235	V Aši dne: 14. 06. 2017

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává na základě žádosti právnické osoby: **Města Hranice, IČ: 00253961, U Pošty 182, 351 24 Hranice**, zastoupené na základě plné moci Ing. Petrem Kostnerem, dat. nar. 26. 05. 1980, Kamenná 514/42, 352 01 Aš, v rámci územního řízení na stavbu: „**Dům s pečovatelskou službou, Hranice**“

souhlasné závazné stanovisko

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší s umístěním spalovacích stacionárních zdrojů: „**2 x závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 5,8 - 35,0 kW (např. Buderus Logamax-plus GB 162-35)**“ ve výše uvedené stavbě umístěné na pozemcích st. p. č. 530, p. p. č. 76/1, 76/2 a 247/4 v k. ú. Hranice u Aše.

Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, s ohledem na § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je podkladem k řízením podle jiného právního předpisu ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

Odůvodnění:

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 08. 06. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění stavby dvou spalovacích stacionárních zdrojů (závěsných plynových kondenzačních kotlů) nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Předloženou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen „PD“) zpracoval Atelier koncept, Hlavní 35, 352 01 Aš, odpovědný projektant Ing. Petr Kostner, Kamenná 514/42, Aš, ČKAIT 0301492; část PD - konkrétně Technickou zprávu - přípojka plynu, plynoinstalaci a vytápění zpracoval Michal Zoufalý, Hazlov 476, ČKAIT 0301342.

PD řeší rekonstrukci stávajícího objektu bytového domu a přístavbu nového domu s pečovatelskou službou, který bude se stávajícím objektem propojen podzemní chodbou.

Část PD zpracovaná M. Zoufalým řeší napojení domu s pečovatelskou službou novou STL přípojkou plynu na stávající STL plynovod v Krátké ul., vnitřní rozvod plynovodu a ústřední vytápění. Zdrojem tepla je v PD pro každý objekt (stávající bytový dům a přístavbu nového domu) navržen závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 5,8 - 35,0 kW (např. Buderus Logamax-plus GB 162-35). Provoz zdroje tepla je navržen plně automatický s občasným dozorem. Jedná se o zdroj, jehož výkon nepřesahuje 50 kW. Odkouření a napojení kondenzačních kotlů bude provedeno vertikálně nad střechu - koaxiálním komínovým systémem odvodu spalín pro kondenzační kotel. Ohřev teplé vody bude řešen v nepřímém ohřívacím zásobníkovém ohříváku umístěném v technické místnosti s plynovými kotli.

V PD byla s ohledem na požadavky zákona o ochraně ovzduší provedena *Analýza technické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie*. V této analýze je řešeno jak elektrické vytápění, centrální dálkové vytápění, vytápění tepelným čerpadlem, solárními panely, tak i plynovými kotli. Z předložené analýzy vyplývá, že pro předmětné objekty výše uvedené stavby je nejvhodnějším řešením vytápění plynovými kotli. Součástí PD je sdělení společnosti ITES spol. s r.o., která ve městě Hranice zajišťuje centrální zásobování teplem (dále jen „CZT“) a uvádí, že v místě realizace stavby nejsou v současnosti vedeny potrubní rozvody sítě CZT a s ohledem na předpokládanou spotřebu tepelné energie je napojení Domu s pečovatelskou službou Hranice na síť CZT z technických a ekonomických důvodů neproveditelné.

Z dostupných Technických dat k předmětným kotlům správní orgán zjistil jmenovitý výkon 5,8 - 32,7 kW a normovaný stupeň využití až 110,5 %; výpočtem pak zjistil jmenovitý příkon 29,6 kW.

Správní orgán posoudil předmětnou žádost na základě výše uvedených podkladů a s ohledem na skutečnost, že se jedná o kondenzační kotle, ve kterých bude spalován výhradně zemní plyn, vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Městský úřad Aš
odbor životního prostředí
-1-

Ing. Iva Kubíčková
vedoucí odboru životního prostředí



Obdrží:

Ing. Petr Kostner, Kamenná 514/42, 352 01 Aš

Na vědomí:

Městský úřad Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování, Kamenná 52, 352 01 Aš