

Váš dopis zn.:

Ze dne: 12.08.2019

Naše zn.: POH/38279/2019-2/037200

Vyřizuje: Pavel Nedelka

Tel.: 474 636 354

Mobil:

E-mail: nedelka@poh.cz

Datum: 11.09.2019

Ateliér Koncept s. r. o.

Ing. Petr Kostner

Hlavní 247/35

352 01 Aš

Dům s pečovatelskou službou na p. p. č. 247/4, 247/5, 3611, 9889/3, 4125, 76/1, 76/2, st. p. č. 530 a 962 v k. ú. Hranice u Aše

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 12. srpna 2019, kterou jsme obdrželi 14. srpna 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod "Hranický potok/Tetterweinbach (Lazarbach)" ID DESN_566132 a ve vodním útvaru podzemních vod "Krystalinikum Smrčín a západní části Krušných hor" ID 61110.

Navržená stavba domu s pečovatelskou službou na p. p. č. 247/4, 247/5, 3611, 9889/3, 4125, 76/1, 76/2, st. p. č. 530 a 962 v k. ú. Hranice u Aše se nachází v záplavovém území vodního toku Hranický potok, v jeho aktivní zóně.

Dle § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), se v aktivní zóně záplavového území nesmí umísťovat, povoloovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní zóně zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odpavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému s realizací stavby domu s pečovatelskou službou na p. p. č. 247/4, 247/5, 3611, 9889/3, 4125, 76/1, 76/2, st. p. č. 530 a 962 v k. ú. Hranice u Aše, **nesouhlasíme**.

Předmětem vyjádření je stavba domu s pečovatelskou službou na p. p. č. 247/4, 247/5, 3611, 9889/3, 4125, 76/1, 76/2, st. p. č. 530 a 962 v k. ú. Hranice u Aše (investor město Hranice). Objekt má být napojen do stávající kanalizace kanalizační tlakovou přípojkou přes přečerpávací stanici. PD dále řeší přeložku zatrubnění Hranického potoka (IDVT 10105094) ve správě města Hranice u Aše. Do zatrubnění je navrženo

svést novou dešťovou kanalizaci ze zpevněných ploch, parkoviště a střech. Dešťové vody z parkoviště je navrženo svést do dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek. Stavba je navržena v aktivní zóně Q₁₀₀ Hranického potoka.

ČHP: 1-15-05-0200-0-00-00.



Povodí Ohře, státní podnik (67)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Přílohy
PD

Rozdělovník
POh, s. p. závod Karlovy Vary
vlastní 11-11-13/589, (GIS 897559 ; 994537)