

**DODATEČNÉ DOTAZY**

**č. 5**

**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**„Úprava ulice Sadové, městys Svatava“**

Svatava  
2021

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 v platném znění (dále jen ZZVZ) tímto zadavatel k dotazu dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci takto, když dotazy dodavatele jsou vždy podbarveny zeleně:


**Otázka č. 1:** Ve výkazu výměr SO 001 – bourací a přípravné práce pod položkou 50 a 53 uvádíte poplatek za skládku nebezpečného odpadu. Ve výkresech, ani v technických zprávách není nikde řešeno, že by byl na stavbě nebezpečný odpad. Prosíme o prověření těchto položek, zda jsou opravdu správně a zda nejsou ve výkazu výměr omylem.

**Odpověď na otázku č. 1:** Zadavatel vypouští původní položky 50 a 53 z výkazu výměr. Nový výkaz výměr je přílohou č. 1 k této odpovědi.

**Otázka č. 2:** Ve výkazu výměr SO 101 – rekonstrukce komunikace a parkoviště pod položkou 93 je uvedena dodávka dlažby pro nevidomé o rozměrech 200x200x80 mm v barvě přírodní. Upozorňujeme na skutečnost, že dlažba pro nevidomé se v těchto rozměrech nevyrobí a dále se nevyrobí v přírodní barvě. Prosíme o prověření položky a opravu položky.

**Odpověď na otázku č. 2:**

Jedná se o umělou vodící linii, kterou v této specifikaci (tzn. barva a rozměry) vyrábí mnoho předních výrobců Např. CS Beton, Best, Presbeton apod.



Obchodní názvy a vyobrazení jsou pouze ilustrativní s tím, že dodavatel je oprávněn dodat i výrobky jiných výrobců a jiné podoby, pokud budou splňovat technickou specifikaci dle projektu.

**Otázka č. 3:** V návrhu SOD v bodě III.2 - Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 7.3., nebudou mít vliv na termín ukončení díla, a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak – prosíme o prověření správnosti tohoto bodu. Z předpokládané ceny 13 583 979 Kč bez DPH není možné, že by při navýšení víceprací o 10 % nedošlo k prodloužení termínu.

**Odpověď na otázku č. 3:** Drobné vícepráce do 10% ze sjednané ceny tradičně nemají vliv na dobu provedení díla. V případě rozsáhlejších víceprací pak samozřejmě dojde k přiměřenému prodloužení lhůty k provedení díla.

Ve Svatavě dne .....

.....  
městys Svatava  
zast. Vladimírem Adamcem, starosta městyse

Přílohy:

1) Soupis prací a dodávek