


ROZVOD PLYNU–PŮDORYS 1.np

LEGENDA–ROZVOD PLYNU

1.	HUP–STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU STL–90kPa KULOVÝ KOHOUT KK25	1 ks
2.	REGULÁTOR TLAKU PLYNU STL–NTL MESSURA B10 0–10m3/hod 3/4–5/4”	1 ks
3.	NTL MEMBR.PLYNOMĚŘ RF1–G4 (0.06–6m3/hod) R=250mm 1”–5/4”	1 ks
4.	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 1,8–35KW PROVEDENÍ ”C” ZP–4,8M3/HOD, 41KG, 5,9L KOND/HOD, 230W–50HZ 120W–ZÁKLADNÍ REGULACE	1 ks

LEGENDA ČAR POTRUBÍ:



STÁV.PODZEMNÍ STL PŘÍPOJKA
STL ROZVOD K HUP A RTP
NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD 3kPa

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ NTL PLYNOVOD OCELOVÝ,CELOSVAŘOVANÝ, VEDENÝ NA POVRCHU DLE ČSN–EN 1775 A TPG 704 01
- NTL PLYNOMĚŘ OSADIT ROZPĚRKOU PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY, VODIVĚ PROPOJIT
- VÝŠKA ČÍSELNÍKU PLYNOMĚŘU V ROZSAHU 0,5–1,8m NAD TERÉNEM

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Matoušek Jan Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce kulturního domu v Hájkův čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení		Počet A4 6 Stupeň projektu	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Technika prostředí staveb Vytápění, rozvod plynu		DPS Datum dokončení	8
	OBSAH:	Rozvod plynu-půdorys 1.np		21.02.2020 Číslo zakázky	
	OBJEDNATEL:	Obec Hájek		Číslo archivní: BPO 5-105697	