

Městský úřad Ostrov  
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: POV-2019-101 / 16. 7. 2019

Spis. značka: ŽP/19666/19

Č. j.: ŽP/24077/19

Vyřizuje: Ing. Jindra Jerglová

E-mail: [jjerglova@ostrov.cz](mailto:jjerglova@ostrov.cz)

Telefon: 354 224 867

Dne: 5. 9. 2019

**Věc: Hájek – rekonstrukce kulturního domu č. p. 20 (obec Hájek)**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, obdržel dne 23. 8. 2019 Vaši žádost o doplnění stanoviska vodoprávního úřadu dle souhrnného vyjádření sp. zn./ č.j. ŽP/19666/19 z 8. 8. 2019, a to projektovou dokumentaci s názvem „**Rekonstrukce kulturního domu v Hájků čp. 20**“ zpracovaná Ing. Janem Duškem, BPO spol. s r. o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČ: 18224920 v červenci 2019, č. zak. 9182-23, č. arch. BPO 9-103805. Přílohou žádosti bylo posouzení možnosti vsakování srážkových vod v rámci výše uvedené stavby, zpracované Mgr. Janou Štěříkovou z 21. 8. 2019.

Po prostudování předložených doplňujících podkladů vodoprávní úřad doplňuje část „Stanovisko vodního hospodářství“ v souhrnném vyjádření sp. zn./ č.j. ŽP/19666/19 z 8. 8. 2019 z hlediska likvidace dešťových vod.

Ostatní části souhrnného vyjádření zůstávají v platnosti.

**Stanovisko vodního hospodářství (Ing. Jindra Jerglová, kl. 867):**

Z posouzení vyplývá, že daná lokalita je nevhodná pro zasakování srážkových vod do vod podzemních. Vodoprávní úřad souhlasí s navrženou likvidací dešťových vod, a to napojením svodů na dešťovou kanalizaci, jak je navrženo v projektu.

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

BPO spol. s r. o., Ing. Jan Dušek, Lidická 1239, 363 01 Ostrov (zástupce žadatele)

**Na vědomí:**

Městský úřad Ostrov, odbor výstavby, zde