

ROZVOD PLYNU–SCHEMA

VENKOVNÍ PROSTOR

VNITŘNÍ ROZVOD V OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ PILÍŘ NA FASÁDĚ OBJ.  
PILÍŘ HUP,MĚŘENÍ A REGULACE

HRANICE  
DODÁVKY  
STAVBY

STŘEDOTLAKÁ PŘÍPOJKA  
90kPa–d32Pe

LEGENDA–ROZVOD PLYNU

1.

HUP–STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚŘ PLYNU STL–90kPa KULOVÝ KOHOUT KK25

1 ks
2.

REGULÁTOR TLAKU PLYNU STL–NTL MESSURA B10 0–10m3/hod 3/4–5/4"

1 ks
3.


NTL MEMBR.PLYNOMĚŘ RF1–G4 (0.06–6m3/hod) R=250mm 1"–5/4"

1 ks
4.

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL VISSMANN VITODENS 200W 1,8–35KW PROVEDENÍ "C"  
ZP–4,8m3/hod, 41KG, 5,9l kond/hod, 230W–50HZ 120W–ZÁKLADNÍ REGULACE

1 ks

LEGENDA ČAR POTRUBÍ:



STÁV.PODZEMNÍ STL PŘÍPOJKA  
STL ROZVOD K HUP A RTP  
NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD 3kPa

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ NTL PLYNOVOD OCELOVÝ,CELOSVAROVANÝ, VEDENÝ NA POVRCHU DLE ČSN–EN 1775 A TPG 704 01
- NTL PLYNOMĚŘ OSADIT ROZPĚRKOU PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY, VODIVĚ PROPOJIT
- VÝŠKA ČÍSELNÍKU PLYNOMĚRU V ROZSAHU 0,5–1,8m NAD TERÉNEM

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		-	
Projektant		Schválil			
<div><div><div><div>l</div><div>bpo</div></div><div><div>BPO spol. s r.o.</div><div>Lidická 1239</div><div>363 01 OSTROV</div><div>Tel.: +420353675111</div><div>Fax: +420353612416</div><div>projekty@bpo.cz</div><div>www.bpo.cz</div></div></div></div>		ZAKÁZKA:		Počet A4	Pofadové číslo
		Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení		4	7
		ČÁST (SO,PS):		DPS	
		Technika prostředí staveb Vytápění, rozvod plynu		Datum dokončení	
		OBSAH:		21.02.2020	
		Rozvod plynu-schema		Číslo zakázky	
		OBJEDNATEL:		9182-26	
		Obec Hájek		Číslo archivní:	
				BPO 2-105696	