



LEGENDA

- 1. ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 1,8–35KW , PROVEDENÍ "C"  
ZP–4,8m3/hod, 41kg, 5,9l kond./hod, 230W/50HZ,120W–ZÁKL.REGULACE  
rozměr 375x450x800 mm
- 2. KONCENTRICKÁ VZDUCHOSPALINOVÁ CESTA ø80/ø125mm L=cca.6,0m  
(KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNA)

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:75
Projektant	Matoušek Jan Ing.		Schválil			
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:		Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení		Počet A4 3	Pořadové číslo  9
	ČÁST (SO,PS):		Technika prostředí staveb Vytápění, rozvod plynu		DPS	
	OBSAH:		Vzduchospalinová cesta		Datum dokončení 21.02.2020	
	OBJEDNATEL:		Obec Hájek		Číslo zakázky 9182-26	Číslo archivní: BPO 5-105747