



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM  
POTRUBÍ V PODLAŽE



VÝTOKOVÉ ARMATURY

- WC** rohový ventil /alt. součást podomítkového modulu/ 600mm nad podlahou
- U** umyvadlo – výtoková armatura stojánková, 530 mm nad podlahou
- SP** výtoková armatura nástěnná sprchová, 1200 nad podlahou
- D** výtoková armatura stojánková dřezová, 580 mm nad podlahou
- VY** nástěnná baterie pro výlevku, 1200 mm nad podlahou
- PR** rohový ventil pračkový na hadici, 1000 mm nad podlahou

POZNÁMKA :

Typy zařízení v předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použít zdravotní keramiky pro ZTP .  
Vodovodní potrubí vedeno přednostně v podlaže a předstěnách jednotlivých bytů !



Hydrantový systém v plechové skříni HSH 25/30  
přítkový kohout DN 25, tvarově stálá hadice pr. 25 mm  
délka 30 m, uzavírací otočná proudnice pro Q 1,1 l/s  
plechová skříň 699/699/262 mm, střed 1,1–1,3 m nad podlahou

hlavní rozvody, sendvičové potrubí (PPR–Al–PPR) vodovodní plastové potrubí PPR izolace TV+CV izolace SV izolace TV+CV izolace SV

|                    |           |           |           |           |          |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 15 – 20x2,8 – 1/2" | tl. 20 mm | tl. 9 mm  | tl. 9 mm  | tl. 9 mm  | tl. 6 mm |
| 20 – 25x3,5 – 3/4" | tl. 20 mm | tl. 9 mm  | tl. 9 mm  | tl. 9 mm  | tl. 6 mm |
| 25 – 32x4,6 – 1"   | tl. 25 mm | tl. 9 mm  | tl. 9 mm  | tl. 13 mm | tl. 6 mm |
| 32 – 40x5,5 – 5/4" | tl. 30 mm | tl. 13 mm | tl. 13 mm |           |          |
| 40 – 50x6,5 – 6/4" | tl. 40 mm | tl. 13 mm |           |           |          |

- studená voda
- teplá voda
- cirkulace
- požární vodovod

Vodovodní potrubí studené, teplé a cirkulace izolovat – MIRELON tl.25 mm .

Vodovodní potrubí vedeno ve zdi a podlaže vede sebe–dle umístění zařízení v předmětů v podlaže obsypat vodovodní potrubí peritem .

|  |                         |            |                        |             |
|--|-------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)                    | Vyprac. (ČKAIT–0301342) | M. Zoufalý | Místo: HRANICE         | Formát: A 2 |
| Ing. Petr Kostner                              | M. Zoufalý              |            | Datum: 5/2018          |             |
| Kraj: Karlovarský                              | Stú: AŠ                 |            | Č. zak.: 10/10/16/Z/PD |             |
| Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice |                         |            | Účel: PD–DSP           |             |
|  |                         |            | IČO: 46865306          |             |
| Místo: 1:50 Půdorys 1.PP – vodoinstace         |                         |            | Č. výkresu : D.1.4.2–7 |             |

Dům s pečovatelskou službou Hranice  
SO 01 – rekonstrukce stávajícího objektu  
D.1.4.2 – VNITŘNÍ ZTI