

Legenda vyznamu zlicek

LED nouzové svítidlo , přisazené, univerzální optika, 3W

rozvaděč

Legenda vyznamu čar

sdružená trasa vedení


vedení nouzové osvětlení(NO)

Legenda

- rozvaděče pro objekt SO 01
- R2L rozvaděč pro 2 NP
- rozvaděče pro objekt SO 02
- R2P rozvaděč pro 2 NP

Legenda

Zařízení P B Z (požární bezpečnostní zařízení )  
Napájení těchto zařízení musí být zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů i při požáru /při vypnutí objektu CENTRAL STOPEM/.  
EPS (včetně nastavbových systémů), požární větrání  
Náhradní zdroj elektrické energie  
nouzové osvětlení bude provozováno s vlastním záložním zdrojem elektrické energie (vestavěná baterie).  
Výkon náhradního zdroje P<sub>I</sub> = 3,8 kW, 400 V, I<sub>b</sub>= 10 A, doba provozu bude stanovena P B Ř




SO 01 - rekonstrukce stávajícího objektu

půdorys 2.NP

slinoproudé rozvody

-PBZ (požárně bezpečnostní zařízení)

Zodp.projektant, kontroloval			
MATALA P.		Petr MATALA - PROJEKCE	
Číslo autorizace 0300583		Východní 12, 352 01 Aš	
Investor		Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice	
Dům s pečovatelskou službou		Datum	
247/4, 247/5, 361/1, 3748/2, 3760/1, 3889/3, 3889/8, 4125, 76/1, st. 39/1, st., 530, 3751/1, 3889/1, 76/2 k ú Hranice		Č.zakázky	
D.1.4.3.1 Slinoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		stupeň	
D.1.4.3.2 Elektronická komunikace		Č.výkresu	
		9.1	
		Č.pará	