

Legenda významu značek

	LED nouzové svítidlo, přisazené, univerzální optika, 3W
	rozvaděč

Legenda významu čar


	sčružená trasa vedení
	vedení nouzové osvětlení(NO)

Legenda

- rozvaděče pro objekt SO 01
- R3L rozvaděč pro 3 NP
- rozvaděče pro objekt SO 02
- R3P rozvaděč pro 3 NP

Legenda

Zařízení P B Z (požární bezpečnostní zařízení )  
Napájení těchto zařízení musí být zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů i při požáru /při vypnutí objektu CENTRAL STOPEM/  
EPS (včetně nastavbových systémů), požární větrání  
Náhradní zdroj elektrické energie  
nouzové osvětlení bude provozováno s vlastním záložním zdrojem elektrické energie (vestavěná baterie).  
Výkon náhradního zdroje  $P_i = 3,8 \text{ kW}$ ,  $400 \text{ V}$ ,  $I_b = 10 \text{ A}$ , doba provozu bude stanovena P B Ř




Soustavy : 1+N+PE 230V AC / TN-S  
2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:  
samočinným odpojením od zdroje - část NN  
bezpečným malým napětím PELV / SELV - část MN

SO 01 - rekonstrukce stávajícího objektu

půdorys 3.NP

-PBZ (požárně bezpečnostní zařízení)

Zodp. projektant, kontroloval			Petr MATALA - PROJEKCE Východní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matala@tiscali.cz E-mail matala59@gmail.com
MATALA P.			
Číslo autorizace 0300583			
Investor Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice			
<div>Dům s pečovatelskou službou 247/4, 247/5, 3611, 3748/2, 3760/1, 3889/3, 3889/8, 4125, 76/1, st. 39/1, st., 530, 3751/1, 3889/1, 76/2 k ú Hranice</div>			
D.1.4.3.1 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			
D.1.4.3.2 Elektronická komunikace			
10.1			Č.paré