

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 09.05.2021  
NAŠE ZN.: POH/22467/2021-2/037200

Martina Sobotková

[martina.sobotkova@email.cz](mailto:martina.sobotkova@email.cz)

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Davidová  
TEL.: 474 636 354  
MOBIL:  
E-MAIL: [davidova@poh.cz](mailto:davidova@poh.cz)

DATUM: 20.05.2021

### Rotava, Sídliště – parkovací a odstavná stání za blokem č. 25

K Vaší žádosti ze dne 9. května 2021 o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Rotava od pramene po ústí do toku Svatava“ ID OHL\_0290 a ve vodním útvaru podzemních vod „Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor“ ID 61110.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí (NPP) Labe a Plánem dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) není uvedený záměr možný, protože je daný záměr v rozporu s opatřením „Sucho a nedostatek vodních zdrojů (CZE219001)“, proto **nelze souhlasit s jeho realizací**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. List opatření CZE219001 „Sucho a nedostatek vodních zdrojů“ přikládáme v příloze.

S ohledem na kap. IV.1.2. a IV.5 NPP Labe, s ohledem na kapitolu 2.2 odst. 25) Politiky územního rozvoje ČR a s ohledem na § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prioritami dle TNV 75 9011 požadujeme, aby dešťové vody byly přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě nemožnosti vsakování, které bude doloženo hydrogeologickým posudkem, je možno dešťové vody akumulovat a následně řízeně vypouštět. V případě nedostatečné vsakovací schopnosti se vsakování kombinuje s retencí a regulovaným odtokem do vod povrchových. Regulované odvádění dešťových vod je nutno navrhnout tak, aby bylo zachováno stávající množství odtoku srážkových vod z plochy před výstavbou parkoviště.

**Předmětem vyjádření** je akce: Rotava, Sídliště – parkovací a odstavná stání za blokem č. 25. Jsou navrženy úpravy stávající komunikace, parkovací stání, schody k rybníku, přeložky stávajícího vodovodu a části trasy jednotné kanalizace. Součástí stavby bude vybudování 22 nových parkovacích stání a návrh části jednotné kanalizace. Odvodnění parkovacích míst a zpevněných ploch je řešeno pomocí uličních vpustí do navržené kanalizace s napojením na stávající jednotnou kanalizaci. Dešťové vody s možností kontaminace ropnými látkami nejsou zabezpečeny proti případným úkapům vhodným zařízením. Lokalita se dle našich podkladů nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Číslo HP je 1-13-01-1130-0-00.



Povodí Ohře, státní podnik <sup>67)</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: [www.poh.cz](http://www.poh.cz)

Ing. Vlastimil Zahrádka  
vedoucí odboru VH plánování

### Přílohy

List opatření CZE219001 „Sucho a nedostatek vodních zdrojů“

### Rozdělovník

POh, s. p. závod Karlovy Vary  
vlastní 11-12/2120

-870950 / -999190