



Městský úřad Kraslice - Odbor životního prostředí
se sídlem v Kraslicích, nám. 28. října 1438, PSČ 358 20

Tel. +420 352 370 411, e-mail ozanova@meu.kraslice.cz DS: rieb3t

dle rozdělovníku

Vaše č. jednací/ ze dne

Číslo jednací
6148/2021/MUK-3

Vyřizuje/tel.
Ing. G. Ožanová/ 352 370 458

Kraslice
24. 05. 2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 10. 05. 2021 podala **město Rotava (IČO: 00259551), Sídliště 721, 357 01 Rotava**, zastoupená na základě plné moci Martinou Sobotkovou, (IČO: 76048764), U Porcelánky 1012, 357 35 Chodov

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Rotava, Sídliště – parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 – vodovod, kanalizace

na místě:

Název kraje

Karlovarský kraj

Název obce

Rotava

Identifikátor katastrálního území

741531

Název katastrálního území

Rotava

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

p.p.č. 191/1, 202/1, 309/1, 309/7, 309/8, 1611/9, 1611/71, 1611/248, 1611/277, 1611/278, 1611/342 a 1675/2

Hydrogeologický rajon

6111 - Krystalinikum Smrčín a západní části Krušných hor

Popis:

Kanalizace

Jedná se o novou stoku A (délka 94 m), která podchycuje stávající stoku přes území garáží a jsou do ní napojené přípojky od nově navrhovaných uličních vpustí. Vpusti odvodňují nová

parkovací stání. Dále je navržena stoka A1 (délka 23,2 m), která podchycuje stávající stoku za bokem č. 25 a přepojuje ji d nové stoky A.

Materiál – korungované kanalizační potrubí z PP – DN 500 a 250, přípojky DN 150

Uliční vpusti (3 ks)

Zpevněné plochy budou odvodněny pomocí uličních vpustí. Uliční vpusti jsou navrženy jako prefabrikované stavebnicové ze skruží o průměru 450 mm. Zakrytí vpustí bude mříží o rozměru 500x500 mm. Vpusti budou opatřeny kalovým prostorem a záchytným košem. Odtokové potrubí bude z materiálu PVC-U, průměr 160/149.

Vodovod

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu ve stávající trase. Materiál – dvouvrstvé potrubí PE 110 SDR17 – 218,20m;

(dále jen "záměr"), podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je za těchto podmínek

- vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace musí být v souladu s platným kanalizačním řádem;
- stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí;
- ke kolaudaci bude předložen zápis o zkoušce těsnosti potrubí, provozně manipulační řád, rozbor vody a kladné vyjádření Krajské hygienické správy Karlovarského kraje, atesty materiálů přicházející do styku s pitnou vodou;
- zaměření skutečného provedení stavby

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 10. 05. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru vedenou pod č.j. 6148/2021/MUK.

Stavba bude projednána ve společném územním a stavebním řízení obecným stavebním úřadem.

Na základě posouzení předložené žádosti dospěl vodoprávní úřad k závěru, že vydáním závazného stanoviska nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a jiných chráněných zájmů ani k nepřiměřenému omezení nebo ohrožení práv a oprávněných zájmů účastníků řízení.


Žádost byla doložena:

- projektovou dokumentací „Rotava, Sídliště – parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 – vodovod, kanalizace, zpracovanou Ing. Petrou Neubauerovou, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, (ČKAIT: 0301020).

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Městský úřad Kraslice
Odbor životního prostředí
(4)



Ing. Galína Ožanová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník**Obdrží:**

Účastníci (na dodejky, IDDS):

Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, zastoupená na základě plné moci p. Martinou Sobotkovou, U Porcelánky 1012, 357 35 Chodov

Ostatní:

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování stavebního úřadu a památkové péče – silniční správní úřad

