



Zasláno DS známým účastníkům a zveřejněno na profilech dne 08.02.2022

**Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k VZ: „Dům s pečovatelskou službou Hranice – etapa 1“**

**Identifikační údaje o zadavateli**

**Zadavatel** Město Hranice  
**Sídlo** U pošty 182, 351 24 Hranice  
**IČ:** 00253961  
**DIČ:** CZ00253961  
**Statutární zástupce:** Ing. Daniel Mašlár

**Kontaktní osoba**

Jana Průšová  
tel: 354 429 415  
e-mail: [dotace@mestohranice.cz](mailto:dotace@mestohranice.cz)

**CPV:** 45454100-5 - Rekonstrukce budov

**Druh veřejné zakázky**

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

**Druh zadávacího řízení**

Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, který má v systému NEN <https://nen.nipez.cz/profil/00253961> pod systémovým číslem VZ: N006/22/V00000549 a na hlavním profilu zadavatele [https://ezak.olivius.cz/contract\\_display\\_1416.html](https://ezak.olivius.cz/contract_display_1416.html) pod systémovým číslem P22V00000003.

**Žádost č. 12**

**Dotaz č. 1:** Z odpovědí na dotazy není zcela zřejmé, zda má být kromě nově požadované chemické injektáže a sanačních omítek provedena i nopová fólie s plastovou mřížkou (výška nopů 8 mm, 1100 ks /m2, včetně ukončovacích ventilačních lišt a kotvicích prvků) dle původně navržené skladby sanovaných stěn. Prosím tedy o zodpovězení. Rovněž nebyl jednoznačně specifikován rozsah sanačních omítek, se kterým má být v ceně kalkulováno

**Odpověď:** Opatření bylo v rámci upřesnění PD změněno a místo skladby s nopovou fólií, uvedené v PD, bude provedena tlaková injektáž a všechny suterénní stěny budou opatřeny sanační omítkou. Položky budou doplněny/upraveny ve VV, který bude zveřejněn a odeslán 11.02.2022

**Dotaz č. 2:** Prosím o vysvětlení nejasností v rozsahu výměn oken.

1.PP: Bourá se 12 oken, nových je 10 ks.

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	9,600
-----------	--	----	-------

1\*0,8\*12

9,600

766 Konstrukce truhlářské			
766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva	kus	10,000
01L	Okno dřevěné 800x750 - 01/L	kus	1,000
02P	Okno dřevěné 800x750 - 02/P	kus	1,000
03L	Okno dřevěné 800x800 - 03/L	kus	5,000
04P	Okno dřevěné 800x800 - 04/P	kus	3,000
766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	12,000

1.NP: Bourá se 13 oken, vyvěšuje 12, osazuje 12 ks.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,375
	1,1*1,25		1,375
968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	27,192
	1,1*2,06*12		27,192

766 Konstrukce truhlářské			
766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	27,192
	1,1*2,06*12		27,192
11	Okno dřevěné 1100x2060 - 11	kus	12,000
766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	96,000
	4*2*12		96,000

3.NP: Bourá se 5 oken, vyvěšuje 6 a osazuje 9 ks.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,294
	1,1*1,68*3		5,544
	1,1*1,25*2		2,750

766 Konstrukce truhlářské			
766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,750
	1,1*1,25*2		2,750
766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,456
	1,08*1,6*4		6,912
	1,1*1,68*3		5,544
31	Okno dřevěné 1080x1600 - 31	kus	4,000
32	Okno dřevěné 1100x1680 - 32	kus	3,000
33	Okno dřevěné 1100x1250 - 33	kus	2,000
766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	48,000
	4*2*6		48,000


**Odpověď:** Bude upraveno ve VV, který bude zveřejněn a odeslán 11.02.2022

**Dotaz č. 3:** Máme v rámci ocenění oken uvažovat s přípojovací spárou?

767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m
767627307	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m

**Odpověď:** Ano

**Dotaz č. 4:** Ve výkazech 1.PP nejsou v rámci truhlářských konstrukcí vykázány vnitřní dveře 09A / L – 1 kus mezi místnostmi 1S.03 a 1S.06 a to včetně příslušenství (kování) a zárubní (nátěr).


Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy			
09A / L		Rozměr křídla: 1000 x 1970 Rozměr otvoru: 1100 x 2020 Tloušťka ostění: 450 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ: NE	Typ zárubně: Plechová Materiál zárubně: Plech Povrch zárubně: Nátěr 2x, barvu určí architekt Materiál křídla: Dutinková DTD, rám dřevo masiv Povrch křídla (Int.): HPL, barva bílá Povrch křídla (Ext.): HPL, barva bílá Kování (Int.): Rozetové kování, klika Kování (Ext.): Rozetové kování, klika Závěsy: 3x závěs	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Model: Výrobce: Plocha/Typ skla: Pině dveře bez prosklení Zámek: Vložkový zámek Specifikace: Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové	

**Odpověď:** Bude zkontrolováno a případně upraveno ve VV, který bude zveřejněn a odeslán 11.02.2022

**Dotaz č. 5:** Dle technické zprávy má být nový strop nad 2.NP bedněn do trapézových plechů o výšce vlny 50 mm a tloušťce plechu min. 0,8 mm (resp. profilu vln 80x0,8 mm dle statiky). Provedení ztraceného bednění však není ve výkazu výměr vykázáno. Prosím o prověření.

**Odpověď:** Bude upraveno ve VV, který bude zveřejněn a odeslán 11.02.2022

S pozdravem

  
Jana Průšová  
Dotační pracovník